




Lynx Smart BMS NG handleiding

500 A (M10) | 1000 A (M10)

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1. Het Lynx Smart BMS NG	1
1.2. Kenmerken	1
1.3. Communicatie en interfacing	2
2. Overwegingen en voorbeelden van systeemontwerpen	3
2.1. Integratie in het Lynx Distributor systeem	3
2.2. Systeemafmetingen	4
2.2.1. Stroomclassificatie Lynx Smart BMS NG	4
2.2.2. Zekeren	4
2.2.3. Bekabeling	4
3. Installatie	6
3.1. Belangrijke waarschuwing	6
3.2. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen	6
3.2.1. Veiligheidswaarschuwingen Lynx Distribution System	6
3.3. Mechanische aansluitingen	7
3.3.1. Verbindingsmogelijkheden Lynx Smart BMS NG	7
3.3.2. Monteren en onderling verbinden van Lynx modules	7
3.4. Elektrische verbindingen	8
3.4.1. Sluit DC bekabeling aan	8
3.4.2. Aansluiten RJ10 kabel(s)	8
3.4.3. BMS kabels aansluiten	9
3.4.4. Sluit de multiconnector aan	9
3.4.5. Sluit ATC/ATD gestuurde belastingen en acculaders aan	10
3.4.6. Aansluiten van de remote aan/uit schakelaar	10
3.4.7. Aansluiten van programmeerbaar relais	11
3.4.8. Sluit het GX apparaat aan	11
3.5. Gedetailleerde systeemvoorbeelden	12
3.5.1. Lynx Smart BMS NG, 2x Lynx Distributor en lithium NG accu's	12
3.5.2. Lynx Smart BMS NG, 1x Lynx Distributor en lithium NG accu's	13
3.5.3. Alleen Lynx Smart BMS NG	13
4. Configuratie en instellingen	14
4.1. Voor de eerste keer opstarten	14
4.2. Firmware bijwerken	14
4.3. Instellingen Lynx Smart BMS NG	16
4.4. Lynx Distributor instellingen	19
5. Inbedrijfstelling, bediening en bewaking	20
5.1. Inbedrijfstelling van het Lynx Smart BMS NG	20
5.2. Opstarten	21
5.3. BMS bedrijfsmodi	22
5.4. Lynx Smart BMS NGtrigger	23
5.5. Werking van de accumonitor	23
5.6. Bewaking & Besturing	24
5.6.1. Controleren van het BMS via VictronConnect en VC-R	25
5.6.2. VictronConnect Direct Uitlezen	26
5.6.3. Bewaken van het BMS via GXapparaat	27
5.6.4. Bewaken van het BMS via VRMportaal	27
5.7. Onderhoud van de accu	27
6. Parallel geschakelde Lynx BMSen	28
6.1. Inleiding	28
6.2. Vereisten en beperkingen	28
6.3. Elektrische verbindingen	29
6.4. Bewaking en besturing	30
6.5. Veelgestelde vragen (FAQ)	31
7. Probleemoplossing en ondersteuning	34
7.1. Hoe te herstellen van de UIT modus als er geen laadspanning is gedetecteerd?	34

7.2. Het Lynx Smart BMS NG start niet op	34
7.3. Lynx Smart BMS NG operationele problemen	35
7.4. BMS problemen	36
7.4.1. Het BMS schakelt de acculader regelmatig uit	36
7.4.2. Het BMS geeft een alarm weer terwijl alle celspanningen binnen bereik liggen	36
7.4.3. Testen of het BMS functioneel is	37
7.4.4. Systeem in de UIT modus	37
7.4.5. De ATC/ATD ontbreekt.	37
7.5. Problemen met de accumonitor	37
7.5.1. Onvolledige stroommeting	37
7.5.2. Onjuiste laadstatus	37
7.5.3. Problemen met synchronisatie	38
7.6. Problemen met VictronConnect	38
7.7. GX Apparaat problemen	38
8. Technische specificaties	39
9. Bijlage	41
9.1. LED indicaties, waarschuwing, alarm- en foutcodes	41
9.2. Ondersteunde NMEA 2000 PGN's	44
9.3. Lijst met instellingen accumonitor	44
9.4. Multiconnector aansluitingen en overzicht	45
9.5. Lynx Smart BMS NG gerelateerde menustructuur van het GX apparaat	45
9.6. Omgekeerde vermogensverdeling	47
9.6.1. Inleiding	47
9.6.2. Modellen en varianten	48
9.6.3. Technische achtergrond	48
9.6.4. Procedure van bedradingsaanpassing	48
9.6.5. Instellen van de omgekeerde stroominstelling	49
9.6.6. Definitieve controle	49
9.7. Afmetingen behuizing	50


1. Inleiding

1.1. Het Lynx Smart BMS NG


Het Lynx Smart BMS NG is een specifiek accubeheersysteem voor [Victron Lithium NG](#) (niet te verwarren met Lynx Smart BMS 500 A, die voor Victron Smart Lithium accu's is) accu's, beschikbaar met een nominale spanning van 12,8 V, 25,6 V en 51,2 V in verschillende capaciteiten. Dit is de veiligste van de reguliere lithium accutypes. Het maximaal aantal accu's in één systeem is 50, wat resulteert in een maximale energieopslag van 192 kWh in een 12 V systeem en tot 384 kWh in een 24 V- en 48 V systeem. De maximale energie opslagcapaciteit kan vermenigvuldigd worden door parallel schakeling van meerdere Lynx Smart BMS'en, dat ook zorgt voor redundantie mocht een accubank defect gaan.

Er zijn meerdere BMS's beschikbaar voor onze Lithium NG reeks van accu's, en het Lynx Smart BMS NG is de meest veelzijdige en complete optie. De belangrijkste kenmerken ervan zijn:

- De ingebouwde 500 A- of 1000 A magneetschakelaar wordt gebruikt als terugvalbeveiligingsmechanisme en is ook geschikt als afstandsbediening voor het hoofdsysteem.
- Accumonitor die de laadstatus en andere gegevens aangeeft.
- Signaal voor vooralarmen: geeft een waarschuwing voordat het systeem uitvalt, bijvoorbeeld als gevolg van een lage celspanning.
- Bluetooth voor gebruik met onze [VictronConnect app](#), voor installatie, bewaking en diagnostiek.
- Lokale en remote bewaking, met behulp van een Victron GX apparaat, bijvoorbeeld de [Cerbo GX](#) en ons [VRM portaal](#).
- M10 verdeelrail Het Lynx Smart BMS NG integreert naadloos in ons [Lynx Distributor systeem](#) en kan aangesloten worden op alle Lynx M10 producten.



Lynx Smart BMS NG 500 A



Lynx Smart BMS NG 1000 A

1.2. Kenmerken

Accubeheersysteem (Battery Management System)

Het BMS wordt gebruikt om Victron Lithium NG accu's te bewaken, besturen en beschermen. Het detecteert de laadtoestand en beschermt tegen diepe ontlading en te veel laden.

De belangrijkste kenmerken zijn:

- **Vooralarm modus** instelbaar via het programmeerbare relais
- **ATC/ATD poorten** om acculaders en belastingen te besturen
- **DVCC ondersteuning** voor compatibele Victron omvormer/acculader, Orion XS DC-DC acculader en MPPT's via een aangesloten GX apparaat.
- **Ontladingslimiet** gebruikt om de minimale laadtoestand in te stellen om te bepalen hoe ver de accu mag worden ontladen.

Een vooralarm waarschuwt met een minimale vertraging van 30 seconden voor een dreigende uitschakeling van de belastingen als gevolg van een dreigende lage celspanning. Door snel op het vooralarm te reageren, bijvoorbeeld door de belasting te verminderen of door een aggregaat te starten om de accu's op te laden, kan het uitschakelen van de belastingen voorkomen worden.

Het ATC contact wordt geopend om het laden te stoppen bij een hoge celspanning of een lage temperatuur, terwijl het ATD contact geopend wordt om het ontladen bij een lage celspanning te stoppen.

DVCC bestuurt compatibele apparaten via het Lynx Smart BMS NG en een aangesloten GX apparaat met het voordeel van geen extra bedrading of instelling voor de apparaten. Laadstroom en -spanningen worden automatisch ingesteld, de algoritmen Bulk, Absorptie en Druppel worden dus niet langer gebruikt. Het laden of ontladen wordt gestopt bij een lage of hoge celspanning of een lage temperatuur. Raadpleeg voor meer informatie over DVCC de [GX apparaathandleiding](#).

Magneetschakelaar

De ingebouwde magneetschakelaar heeft twee doelen:

1. De magneetschakelaar fungeert als een secundair veiligheidssysteem om de accu te beschermen als de primaire besturingselementen (ATC en ATD contacten én DVCC) de belastingen en/of acculaders niet uitschakelen als dat nodig is.
2. De magneetschakelaar kan gebruikt worden als een afstandsbediening voor het aan/uitschakelen van het hoofdsysteem met de VictronConnect app, een GX apparaat (alleen Stand-by en Aan), en het gebruik van de remote aan/uit aansluitklemmen.

Ingebouwd voorlaadcircuit

Het ingebouwde voorlaadcircuit zorgt voor een voorlading van capacatieve belastingen, zoals omvormers of omvormer/acculaders, voordat de magneetschakelaar sluit om een hoge inschakelstroom te voorkomen.

Accumonitor

De Lynx Smart BMS NG accumonitor werkt op dezelfde manier als de andere [accumonitors van Victron Energy](#). Het bevat een shunt en elektronica voor een accumonitor. Het uitlezen van de gegevens van de accumonitor gaat via Bluetooth via de VictronConnect app of een GX apparaat en het VRM portaal.

Programmeerbaar relais

Het Lynx Smart BMS NG heeft een programmeerbaar relais dat gebruikt kan worden als alarmrelais (gecombineerd met het vooralarm) of om een dynamo uit te schakelen via de externe regelaar (ontstekingsdraad).

AUX aansluitklem

Het Lynx Smart BMS NG is uitgerust met een hulpvoeding. Deze voeding levert dezelfde spanning als de systeemaccuspanning en heeft een maximale continue stroomsterkte van 1,1 A.

Het doel van de hulpvoeding is om bepaalde systemen gevoed te houden, bijvoorbeeld een GX apparaat, nadat het BMS de belastingen heeft uitgeschakeld in het geval van een lage celspanning.



Aanbevolen wordt dat het systeem een GX apparaat bevat dat wordt gevoed door de AUX poort. Hierdoor blijft het GX apparaat van stroom voorzien totdat de AUX poort uiteindelijk wordt uitgeschakeld om energie te besparen voor accu zelfontlading (max. 2 uur na een lage celspanning).

Parallel geschakeld redundant Lynx Smart BMS

De nieuwe parallel geschakelde redundant functie voor de Lynx Smart BMS en Lynx Smart BMS NG reeksen laat meerdere Lynx BMS'en toe in één installatie. Ze hebben elk een eigen accubank, en samen vormen ze één enkel redundant accusysteem. Er kunnen maximaal 5 BMS'en parallel geschakeld worden. Raadpleeg voor meer details het [Parallel geschakelde Lynx BMSen \[28\]](#) hoofdstuk.

1.3. Communicatie en interfacing

Het Lynx Smart BMS NG communiceert met andere apparaten en diensten via verschillende interfaces. De volgende lijst geeft een overzicht van de belangrijkste interfaces:

- **Bluetooth:** om instellingen te wijzigen en het Lynx Smart BMS NG te bewaken via [onze VictronConnect app](#).
Houd er rekening mee dat Bluetooth kan worden uitgeschakeld via VictronConnect of een GX apparaat, maar het kan echter alleen via een GX apparaat opnieuw worden ingeschakeld.
- **VE.Can:** om een GX apparaat op het Lynx Smart BMS NG aan te sluiten. Het GX apparaat toont alle gemeten parameters, de bedrijfstoestand, accu laadtoestand, cel spanningen en alarmen en maakt ze beschikbaar voor besturing via onze remote bewaking, het [VRM portaal](#).
- **Zekeringbewaking Lynx Distributor:** via onze VictronConnect app en een aangesloten GX apparaat. Communicatie met de Lynx Distributors gebeurt via de RJ10 connectoren. Het Lynx Smart BMS NG kan gebruikt worden om de Lynx Distributors uit te lezen, alarmen te geven als een zekering doorbrandt of de communicatie uitvalt. Communicatie over de zekeringstatus vereist een Lynx Distributor met serienummer HQ1909 of hoger.
- **NMEA 2000 via VE.Can:** Communicatie met een NMEA 2000 netwerk kan met VE.Can met behulp van een [VE.Can naar NMEA 2000 micro C kabel](#). Raadpleeg de bijlage voor meer informatie.

2. Overwegingen en voorbeelden van systeemontwerpen



2.1. Integratie in het Lynx Distributor systeem

Het Lynx Smart BMS NG integreert naadloos met het [Lynx Distributor](#) systeem, wat niet verplicht is voor goed functioneren, maar wordt ten zeerste aanbevolen vanwege het installatiegemak.


Het is belangrijk om op te merken dat de accu altijd moet worden aangesloten op de linkerkant van het Lynx Smart BMS NG (in de normale stand), terwijl alle belastingen en acculaders aan de rechterkant worden aangesloten.

Het onderstaande voorbeeld toont het Lynx Smart BMS NG in een systeem met twee Lynx Distributors. Samen vormen ze een doorlopende verdeelrail met gezeekerde accu aansluitingen, een accumulator, BMS systeem, magneetschakelaar en gezeekerde belastingaansluitingen.

De Lynx modules kunnen in elke richting worden gemonteerd. Als ze ondersteboven worden gemonteerd, zal de tekst op de voorkant van het apparaat ook ondersteboven staan. Gebruik in dat geval dan de speciale stickers die bij elke Lynx module worden meegeleverd.



Voorbeeld van oriëntatie Lynx module: de accu's worden aan de linkerkant aangesloten en alle belastingen en acculaders aan de rechterkant.



Voorbeeld van Lynx modules die ondersteboven gemonteerd zijn: nu zijn de accu's op de rechterkant aangesloten, alle belastingen en acculaders zijn op de linkerkant aangesloten en de omgekeerde stickers (meegeleverd) zijn aangebracht.



Het is belangrijk om op te merken dat de accu altijd aangesloten is op de linkerkant van het Lynx Smart BMS NG (in de normale stand), terwijl alle belastingen en acculaders aan de rechterkant zijn aangesloten.

2.2. Systeemafmetingen

2.2.1. Stroomclassificatie Lynx Smart BMS NG

De hoofdv veiligheidsmagneetschakelaar van het Lynx Smart BMS NG heeft een continue stroomclassificatie van 500 A of 1000 A, afhankelijk van het model) en een piekstroom van 600 A of 1200 A gedurende een periode van 5 minuten. Zorg ervoor dat de stroomclassificatie niet wordt overschreden, zelfs als het Lynx Smart BMS NG over een beveiliging tegen te hoge stroom beschikt.

Het volgende gebeurt als de piekstroomlimiet of het interval van 5 minuten wordt overschreden:

- er wordt een te hoge stroom alarm gegeven
- ATC of ATD (afhankelijk van de stroomrichting) wordt na 30 seconden uitgeschakeld

De onderstaande tabel geeft een idee van de hoeveelheid vermogen een Lynx Smart BMS NG heeft bij verschillende spanningen. Dit geeft een indicatie hoe groot het aangesloten omvormer/ladersysteem mag zijn. Houd er rekening mee dat, als omvormers of omvormers/acculaders worden gebruikt, zowel het AC als het DC systeem door de accu's wordt gevoed.

Spanning vs stroom	12 V	24 V	48 V
500 A	6 kW	12 kW	24 kW
1000 A	12 kW	24 kW	48 kW

2.2.2. Zekeren

Het Lynx Smart BMS NG is geen systeemzekering. Het waarschuwt alleen als de stroom te hoog is. Een zekering moet extern worden geplaatst, bijvoorbeeld door Lynx Distributor modules aan te sluiten op het Lynx Smart BMS NG of door [externe zekeringhouders en zekeringen](#) te gebruiken.

Gebruik altijd zekeringen met de juiste spanning- en stroomclassificatie. Stem de stroomclassificatie van de zekering af op de maximale spanningen en stroom voor het gezeekerde circuit. Raadpleeg het boek [Wiring Unlimited](#) voor meer informatie over de stroomclassificatie van de zekeringen en de berekening van de zekeringstroom.



Als er meerdere Lynx modules worden gebruikt dan moet de totale waarde van alle zekeringen in alle circuits niet groter zijn dan de stroomclassificatie van de Lynx module of het Lynx model met de laagste stroomclassificatie.

2.2.3. Bekabeling

De nominale stroomsterkte van de draden of kabels die worden gebruikt om het Lynx Smart BMS NG aan te sluiten op accu's en/of de DC belastingen, moet geschikt zijn voor de maximale stroom in de aangesloten circuits. Gebruik bekabeling met voldoende kernoppervlak voor de maximale nominale stroomsterkte van het circuit.

Raadpleeg het boek [Wiring Unlimited](#) voor meer informatie over bekabeling en het berekenen van de kabeldikte.

3. Installatie

3.1. Belangrijke waarschuwing



Lithium accu's zijn duur en kunnen beschadigd raken door te veel ontladen of te veel laden.

De uitschakeling door lage celspanning door het BMS moet steeds als laatste redmiddel gebruikt worden voor alle zekerheid. We bevelen aan het niet zo ver te laten komen en in plaats hiervan het systeem automatisch uit te schakelen, na een bepaalde laadstatus (dit kan uitgevoerd worden met een [ontladingslimietinstelling \[16\]](#) in het BMS) zodat er steeds voldoende reservecapaciteit in de accu zit, of om de remote aan/uit functie van het BMS te gebruiken als een systeem aan/uit schakelaar; raadpleeg [Aansluiten van de remote aan/uit schakelaar \[10\]](#) voor meer details.

Schade als gevolg van een te veel ontladen kan optreden als kleine belastingen (zoals alarmsystemen, relais, slaapstand van bepaalde belastingen, retourstroom van acculaders of laadregelaars) de accu langzaam ontladen als het systeem niet in gebruik is.

In geval van twijfel over mogelijke reststroom afgifte moet de accu geïsoleerd worden door de accuschakelaar te openen, de accuzekering(en) te trekken of de accu plus los te koppelen als het systeem niet in gebruik is.

Een resterende ontladestroom is vooral gevaarlijk als het systeem volledig is ontladen en er een uitschakeling door lage celspanning heeft plaatsgevonden. Na uitschakeling als gevolg van een lage celspanning, blijft er een capaciteitsreserve van ongeveer 1 Ah per 100 Ah in de accu achter. De accu raakt beschadigd als de resterende capaciteitsreserve uit de accu wordt getrokken, bijvoorbeeld een reststroom van maar 10 mA kan een 200 Ah accu beschadigen als het systeem meer dan 8 dagen in een ontladen toestand wordt gelaten.

Onmiddellijke actie (opnieuw laden van de accu) is vereist als een uitschakeling door lage celspanning heeft plaatsgevonden.

3.2. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

3.2.1. Veiligheidswaarschuwingen Lynx Distribution System




- De installatie moet strikt voldoen aan de nationale veiligheidsvoorschriften in overeenstemming met de vereisten voor behuizing, installatie, kruipruimte, verwijdering, ongevallen, markeringen en scheiding van de toepassing door de eindgebruiker.
- De installatie dient uitsluitend door gekwalificeerde en opgeleide installateurs te worden uitgevoerd.
- Werk niet aan verdeelrails waar stroom op staat. Zorg ervoor dat er geen stroom op de verdeelrail staat door alle positieve accupolen los te koppelen voordat de Lynx voorkant verwijderd wordt.
- Werkzaamheden aan accu's zouden alleen door gekwalificeerd personeel uitgevoerd moeten worden. Neem de veiligheidswaarschuwingen, zoals vermeld in de accu handleiding, in acht.
- Bewaar dit product in een droge omgeving. De opslagtemperatuur dient tussen de -40 °C en +65 °C te liggen.
- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor transportschade als de apparatuur niet in de originele verpakking wordt vervoerd.

3.3. Mechanische aansluitingen

3.3.1. Verbindingsmogelijkheden Lynx Smart BMS NG


- Het deksel van het Lynx Smart BMS NG kan geopend worden door de twee dekselschroeven los te draaien.
- Verwijderbare rubberen hulzen om de uiteinden van de verdeelrail te beschermen.



3.3.2. Monteren en onderling verbinden van Lynx modules

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe meerdere Lynx modules aan elkaar bevestigd worden en hoe de Lynx modules op hun uiteindelijke plaats gemonteerd worden. Dit zijn de punten waarmee rekening gehouden moet worden bij het verbinden en monteren van Lynx modules:

- Als Lynx modules aan de rechterkant worden aangesloten en als de Lynx module aan de rechterkant is voorzien van een plastic afdekking, verwijder dan de zwarte plastic afdekking. Als de Lynx module wordt geplaatst als de meest rechtse module, laat de zwarte plastic afdekking dan zitten.
- Als Lynx modules aan de linkerkant worden aangesloten, verwijder dan de rode en zwarte rubberen hoezen. Als de Lynx module wordt geplaatst als de meest linkse module, laat de rode en zwarte rubberen hoezen dan zitten.
- Vergeet niet dat bij een Lynx Smart BMS NG links de kant van de accu is en rechts de kant van het DC systeem.
- Verbind alle Lynx modules met elkaar door middel van de M10 gaten en bouten aan de linker- en rechterkant. Zorg ervoor dat de modules juist in de uitsparingen van de rubberen verbindingstukken worden geschoven.
- Plaats de ring, veerring en moer in de juiste volgorde op de bouten en draai de bouten vast met een aanhaalmoment van:
- Bevestig het Lynx systeem op zijn uiteindelijke positie door middel van de 5 mm bevestigingsgaten.




3.4. Elektrische verbindingen

3.4.1. Sluit DC bekabeling aan

Voor alle DC aansluitingen geldt het volgende:


- Alle kabels en draden die op de Lynx Smart BMS NG worden aangesloten, moeten zijn voorzien van M10 kabelschoenen.
- Let bij het bevestigen van de kabel aan de bout op de juiste plaatsing en volgorde van de kabelschoen, ring, veerring en moer op elke bout.
- Draai de moeren vast met een aanhaalmoment van 33 Nm.



3.4.2. Aansluiten RJ10 kabel(s)

Deze instructies zijn alleen van toepassing als Lynx Distributor(s) deel uitmaakt(uitmaken) van het systeem.


Elke Lynx module beschikt over twee RJ10 connectoren, één aan de linkerkant en één aan de rechterkant. Zie de onderstaande tekening.



Plaatsen van de RJ10 connectoren en RJ10 kabeluitsparingen op de Lynx Distributor, Lynx Smart BMS NG en de Lynx VE.Can

Volg de volgende stappen om de RJ10 kabels aan te sluiten tussen het Lynx Smart BMS NG en de Lynx Distributor:


- Steek één kant van de RJ10 kabel in de RJ10 connector van de Lynx Distributor, met de bevestigingsclip van de RJ10 connector van u afgericht.
- Voer de RJ10 kabel door de uitsparing aan de onderkant van de Lynx Distributor, zie bovenstaande foto.
- Steek de RJ10 kabel in de RJ10 connector aan de onderkant van het Lynx Smart BMS NG.



Voorbeeld aansluiting Lynx Smart BMS NG systeem RJ10 kabels in geel aangegeven

3.4.3. BMS kabels aansluiten


Sluit de BMS kabels van de lithium accu aan op de BMS connectoren van het Lynx Smart BMS NG.



Plaats van de BMS kabelconnectoren

Als er meerdere accu's gebruikt worden (er kunnen maximaal 50 accu's op het BMS worden aangesloten), verbind dan eerst de BMS kabels van de accu en sluit vervolgens de BMS kabel van de eerste en laatste accu aan op de BMS connectoren van het Lynx Smart BMS NG.

Gebruik [BMS verlengkabels](#) als de BMS kabels te kort zijn.



Voorbeelden van BMS kabelverbindingen Lynx Smart BMS NG accu


3.4.4. Sluit de multiconnector aan

De multiconnector is de groene connector aan de onderkant van het Lynx Smart BMS NG. De connector van het Lynx Smart BMS NG heeft 13 pinnen, genummerd van links naar rechts beginnend met pin 1 en eindigend met pin 13. Pin 12 en 13 worden gereserveerd voor toekomstige functionaliteit. Sluit er niets op aan.

Raadpleeg de bijlage voor een [tabel met aansluitingen en beschrijving](#).

De multiconnector kan uit het Lynx Smart BMS NG getrokken worden, waardoor het aansluiten eenvoudig wordt.

De remote aan/uit (pin 10 en 11) van de aansluitklem is standaard verbonden met een draadlus. Als de remote aan/uit aansluiting wordt gebruikt met een eenvoudige aan/uit schakelaar, verwijder dan de lus en bedraad naar wens.



Plaats multiconnector

3.4.5. Sluit ATC/ATD gestuurde belastingen en acculaders aan


De ATC (allow to charge, laden toestaan) en ATD (allow to discharge, ontladen toestaan) zijn potentiaalvrije droge contacten van de multiconnector die de acculaders en belastingen in het systeem kunnen besturen, op voorwaarde dat ze een remote aan/uit connector hebben en op de juiste manier zijn aangesloten. Ze kunnen op verschillende manieren worden gebruikt.

Een veelvoorkomend voorbeeld is het bedraad leveren van +12 V vanaf de AUX + (gelijk aan de systeemspanning) aan pin 3 en pin 5. Een actief hoog signaal wordt dan geleverd aan de aangesloten remote H poorten van de acculaders en belastingen via pin 4 respectievelijk pin 6. In het geval van een lage celspanning opent ATD het contact tussen pin 5 en pin 6. De belasting wordt dan uitgeschakeld en verdere ontlading voorkomen. Als de temperatuur te laag is om op te laden, wordt het ATC contact tussen pin 3 en pin 4 geopend en worden de acculaders uitgeschakeld.

In plaats van systeemspanning te gebruiken op AUX +, kan de systeem-minus worden gebruikt op de AUX - om een actief L signaal te geven. De functionaliteit is hetzelfde als hierboven beschreven, behalve dat het lage signaal ervoor zorgt dat de belastingen en acculaders worden uitgeschakeld. Dit actieve L signaal kan vervolgens worden aangesloten op de remote L klemmen van een acculader of belasting. In tegenstelling tot het H signaal is de systeem - minus ook aanwezig als de magneetschakelaar geopend wordt en het Lynx Smart BMS NG overschakelt naar de UIT modus.

Een andere optie is om de ATC en ATD contacten te gebruiken als remote schakelaars, bijvoorbeeld om een Smart BatteryProtect aan te sturen om belastingen uit te schakelen bij lage celspanning of een acculader bij een lage temperatuur.

Zie onderstaande bedradingsvoorbeelden:



Om het systeem juist te laten werken, is het van essentieel belang dat alle belastingen en acculaders kunnen worden bestuurd door ofwel de DVCC of de ATC en ATD signalen. Sluit de ATC en ATD signalen bij voorkeur aan op een remote aan/uit connector van het apparaat of als dat niet beschikbaar is een Smart BatteryProtect of Cyrix Li.


3.4.6. Aansluiten van de remote aan/uit schakelaar

In plaats van de voorgeïnstalleerde draadlus tussen pin 10 en pin 11, kan een eenvoudige aan/uit schakelaar worden aangesloten om het Lynx Smart BMS NG remote in en uit te schakelen. Als tweede mogelijkheid kan aansluitklem H (pin 10) hoog worden geschakeld (meestal positief voor de accu), of kan aansluitklem L (pin 11) laag worden geschakeld (meestal negatief voor accu) om remote de Lynx Smart BMS NG te regelen.

De vereiste en maximale spanningsniveaus voor remote schakelen via de H of L pin worden vermeld in de volgende tabel:

H pin op niveau	L pin op niveau	Maximale spanning	Minimale spanning
> 3 V	< 5 V	70 V	-70 V

Zie onderstaand voorbeeld voor de juiste bedrading:



Eenvoudige remote aan/uit schakelaar bedraad tussen pin 10 en pin 11, of accu positief (of negatief) en pin 10 (of pin 11). Pin 12 en 13 worden niet getoond.




Om het Lynx Smart BMS NG te laten werken, moet het contact tussen pin 10 en pin 11 gesloten zijn, of aansluitklem H (pin 10) moet hoog geschakeld worden (meestal positief voor de accu), of aansluitklem L (pin 11) moet laag geschakeld worden (meestal negatief voor de accu).

3.4.7. Aansluiten van programmeerbaar relais

Het programmeerbare relais is een SPDT relais (Single Pole, Double Throw) met 3 contacten:

- Gemeenschappelijk (COM)
- Normaal open (NO)
- Normaal gesloten (NC)

Het relais maakt contact tussen COM en NC als het relais niet actief is, terwijl COM en NO contact maken als het relais wordt geactiveerd.




Afhankelijk van de instelling van de relaismodus (alarmrelais of dynamo ATC) in de VictronConnect app, kan een hoorbaar (zoemer of externe luidspreker) of zichtbaar apparaat (LED signaal) of de signaallijn (meestal de ontstekingsdraad) voor het ATC signaal van een externe dynamoregelaar worden aangesloten.

3.4.8. Sluit het GX apparaat aan


Sluit met behulp van een RJ45 kabel de Lynx Smart BMS VE.Can poort aan op de VE.Can poort van het GX apparaat.

Meerdere VE.Can apparaten kunnen in serie worden geplaatst, maar zorg ervoor dat een VE.Can RJ45 afsluiting is geïnstalleerd op zowel het eerste als het laatste VE.Can apparaat.

Voed het GX apparaat via de AUX + en AUX – aansluiting van het Lynx Smart BMS NG.



Plaats van de VE.Can connectoren op het Lynx Smart BMS NG



Bedravingsvoorbeeld Lynx Smart BMS NG en een Cerbo GX met GX Touch


3.5. Gedetailleerde systeemvoorbeelden

3.5.1. Lynx Smart BMS NG, 2x Lynx Distributor en lithium NG accu's

Een Lynx Smart BMS NG met twee Lynx Distributors en een Cerbo GX met een GXTouch paneel vormen het hart van dit systeem. Deze apparaten bewaken continu de accu's, zekeringen, aangesloten belastingen, acculaders en omvormer/acculader(s).

Een typisch systeem kan de volgende componenten bevatten:


- Lynx Smart BMS NG met ingebouwde magneetschakelaar en accumonitor.
- Lynx Distributor met 2 gezekerde parallele lithium NG accu's en identieke kabellengtes voor elke accu (er kunnen maximaal 50 accu's worden gebruikt per systeem zie de [handleiding van de Lithium NG](#) voor meer informatie).
- Lynx Distributor met gezekerde aansluitingen voor acculaders, omvormer/acculader(s) en belastingen.
- Een Cerbo GX (of ander GX apparaat).



Systeem met lithium NG accu's, Lynx Smart BMS NG, en twee Lynx Distributors

3.5.2. Lynx Smart BMS NG, 1x Lynx Distributor en lithium NG accu's

Net als eerder, maar nu met een enkele Lynx Distributor aan de belasting zijde van het Lynx Smart BMS NG en de lithium NG accu direct aangesloten op de ingang van het BMS. Dit is handig als slechts één enkele lithium NG accu of één enkele reeks lithium NG accu's gebruikt wordt. Anders worden dezelfde componenten gebruikt.




Systeem met een Lynx Smart BMS NG en een enkele Lynx Distributor

3.5.3. Alleen Lynx Smart BMS NG

Voor minimaal systeem, kan het Lynx Smart BMS NG alleenstaand gebruikt worden. Dit is handig als het systeem één enkele lithium accu of een enkele reeks lithium accu's bevat met een eenvoudig DC systeem.

Houd er ook rekening mee dat er geen GX apparaat wordt gebruikt. Dit is niet absoluut noodzakelijk voor de werking van het Lynx Smart BMS NG. Maar zonder GX apparaat is het echter niet mogelijk om compatibele omvormers/acculaders en MPPT's via DVCC aan te sturen.



Systeem met een Lynx Smart BMS NG, zonder andere Lynx modules en GX apparaat.

4. Configuratie en instellingen

4.1. Voor de eerste keer opstarten

Het Lynx Smart BMS NG wordt ingeschakeld als een accu is aangesloten en de draadlus wordt geplaatst tussen pin 10 en 11 van de multiconnector of de remote aan/uit schakelaar is ingeschakeld.

Bij het eerste keer opstarten en na een "Herstel naar standaard instellingen" (via de VictronConnect app), bepaalt en stelt het Lynx Smart BMS NG automatisch deze instellingen in:

- Systeemspanning, 12, 24 of 48 V, door het meten van de accuspanning.
- Aantal accu's in parallel, serie en serie/parallel configuratie
- Aantal accucellen per accu

4.2. Firmware bijwerken

Het bijwerken van de firmware van het Lynx Smart BMS NG kan op twee verschillende manieren uitgevoerd worden:

- Met de VictronConnect app
- Via de VRM: remote Firmware update functie (vereist een met internet verbonden GX apparaat)

Opmerkingen over firmware bijwerken in het algemeen

- Nieuwer is niet altijd beter
- Maak het niet stuk als het werkt
- Zorg ervoor, vóór het bijwerken te starten, om de changelog te lezen. De changelog kan via [Victron Professional](#) gedownload worden.

Gebruik daarom deze functie met zorg. Ons belangrijkste advies is om een draaiend systeem niet bij te werken tenzij er problemen mee zijn of vóór de eerste keer opstarten.

Opmerkingen over bijwerken van de Lynx Smart BMS NG firmware

- Het bijwerken van de firmware resulteert niet in een tijdelijke systeemafsluiting. Tijdens het bijwerken houdt het Lynx Smart BMS NG alle contacten en de magneetschakelaar in dezelfde status als bij de start van het bijwerken. Als het bijwerken niet lukt, openen ATD/ATC en magneetschakelaar na 120 seconden, om veiligheidsredenen. Dit geeft ook de tijd om opnieuw te proberen bijwerken.
- Het bijwerken van de firmware start steeds met een nieuwe laadcyclus, ongeacht de laadtoestand drempelinstelling, wat inhoudt dat de laadspanningssgrens (CVL) automatisch aangepast wordt van 13,5 V naar 14,0 V (28,0 V of 56,0 V).

Bijwerken van firmware met VictronConnect

Let op het volgende vóór de firmware bij te werken met VictronConnect:

1. Raadpleeg, voor gedetailleerde instructies over hoe de firmware bij te werken, het [firmware bijwerken hoofdstuk](#) in de VictronConnect handleiding.
2. Als er een nieuwere firmware versie beschikbaar is, meldt de VictronConnect app (zorg ervoor dat de nieuwste versie van de VictronConnect app gebruikt wordt) dat zodra een verbinding met het Lynx Smart BMS NG gemaakt is.

Bijwerken van firmware via VRM: Remote firmware-update

Functies:

- Remote bijwerken van via internet verbonden producten, rechtstreeks vanuit het VRM portaal
- Software installeren is niet noodzakelijk
- Werkt vanuit laptop, tablet & telefoon
- Niet nodig het juiste firmware bestand te vinden: het systeem heeft alles en geeft duidelijk aan dat een nieuwere versie beschikbaar is.

Raadpleeg de [VRM: Remote firmware-update handleiding](#) voor gedetailleerde instructies.

4.3. Instellingen Lynx Smart BMS NG

Eenmaal ingeschakeld, gebruik de VictronConnect app om de BMS instellingen in te stellen.

Controleer de instelling van de accuspanning (12, 24 of 48 V):

- Dit wordt automatisch gedetecteerd, controleer dit extra.

Stel de instelling voor de accucapaciteit in:

- Dit wordt automatisch gedetecteerd, controleer dit extra.

Controleer het aantal accu's die parallel geplaatst zijn:

- Dit wordt automatisch gedetecteerd, controleer dit extra.

Controleer de instelling van de vooralarm modus:

Deze instelling wordt automatisch ingesteld als het voor de eerste keer wordt opgestart en na een "Herstel naar standaardinstellingen". Het is de standaard instelling.

- **Ingeschakeld:** aanbevolen instelling. In geval van een vooralarm wordt een visueel of hoorbaar apparaat dat gekoppeld is aan het programmeerbare relais, geactiveerd.
- **Uitgeschakeld:** indien uitgeschakeld, negeert het de ontladstroomlimiet bij de vooralarminstelling.

Stel de relaismodus in:

Het programmeerbare relais heeft twee werkingsmodi: Alarmrelais en dynamo ATC.




- Als ingesteld op Alarmrelais modus, wordt de instelling van het alarmrelais actief en kan continue of met tussenpozen worden geselecteerd. Bij een met tussenpozen werking wordt het relais elke 0,8 seconden in en uitgeschakeld.
- Indien ingesteld voor de dynamo ATC modus wordt het relais alleen geactiveerd als de schakelaar gesloten is. Voordat de schakelaar wordt geopend, wordt eerst de dynamo ATC geopend en 2 seconden later de schakelaar. Deze 2 seconden zorgen ervoor dat de dynamo wordt uitgeschakeld voordat de accu wordt losgekoppeld van het systeem.

DVCC instellingen:

DVCC is geforceerd ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld. Enkele instellingen kunnen echter gewijzigd worden. Deze worden hieronder beschreven.

Houd er rekening mee dat deze instellingen alleen van invloed zijn op compatibele DVCC apparaten zoals Victron omvormer/acculaders, Orion XS DC-DC acculaders en PV MPPT acculaders.


- **Ontlaadstroomlimiet bij vooralarm:** (standaard is "Nee"): indien ingesteld op "Ja", is de ontladstroomlimiet al ingesteld op 0 A bij een vooralarm, terwijl het ATC contact gesloten blijft. Op deze manier is het mogelijk om wat accuvermogen te besparen voor essentiële DC belastingen, zoals bijvoorbeeld de verlichting, lenspomp en navigatie op boten.
- **Absorptietijd:** is standaard ingesteld op 2 uur. Dit kan indien nodig worden aangepast.
- **Herhaalde absorptie interval:** het aantal dagen, waarop een nieuwe volledige laadcycclus wordt gestart als de accu laadtoestand niet onder de laadtoestand drempel komt. De standaard is elke 30 dagen en kan zo nodig worden aangepast.



- **Drempel laadtoestand:** is standaard ingesteld op 70%. Dit is de drempel waarop het Lynx Smart BMS NG een nieuwe volledige laadcyclus start. Dit kan indien vereist aangepast worden.

Een nieuwe laadcyclus betekent dat de CVL (laadspanningslimiet) verhoogd wordt van 13,5 V naar 14,0 V (28,0 V, 56,0 V).

Naast de laadtoestand drempel, wordt een nieuwe laadcyclus gestart na het bijwerken van de firmware, als de accuspanningen lager zijn dan 12 V / 24 V / 48 V (3 V per cel) of als een lage celspanning wordt gedetecteerd.



Instellingen accumonitor:

In tegenstelling tot andere accumonitors zijn de instellingen van de Lynx Smart BMS NG accumonitor meestal vaste instellingen die niet aangepast kunnen worden. De reden hiervoor is dat het Lynx Smart BMS NG altijd samen wordt gebruikt met de Victron Lithium NG accu's en een groot aantal van de parameters van de accumonitor zijn daarom bekend omdat ze betrekking hebben op het accutype.

De volgende instellingen zijn instelbaar. Een volledige lijst van alle gebruikte instellingen is te vinden in de bijlage.

- **Geladen spanning:** de spanningsdrempel waarboven de accumonitor synchroniseert en de laadtoestand gereset wordt naar 100%. Voor synchronisatie moet ook aan de voorwaarden voor staartstroom en geladen detectietijd voldaan zijn. De standaard is ingesteld op 14,0 V en kan zo nodig worden aangepast. Als de instelling van de systeemspanning wordt gewijzigd, moet ook de instelling voor de laadspanning worden aangepast.
- **Staartstroom:** de stroomdrempel waaronder de accumonitor synchroniseert en de laadtoestand gereset wordt naar 100%. Voor synchronisatie moet ook aan de voorwaarden voor laadspanning en laaddetectietijd voldaan zijn. De standaard is ingesteld op 4% en kan zo nodig worden aangepast.
- **Geladen detectietijd:** is de tijdsduur die verstreken is waarna de accumonitor synchroniseert en de laadtoestand gereset wordt naar 100%. Voor synchronisatie moet ook aan de voorwaarden voor laadspanning en staartstroom voldaan zijn. De standaard is ingesteld op 3 minuten en kan zo nodig worden aangepast.

- **Ontladingslimiet:** deze parameter heeft twee functies:

Het primaire gebruik is om de minimale laadtoestand in te stellen om te bepalen hoe ver de accu ontladen mag worden en om ervoor te zorgen dat er voldoende energie overblijft voor zelfontlading na een lage laadtoestand afsluiting.

Een beperkte ontladingsdiepte is goed voor de gezondheid van de accu, maar biedt ook back upstroom om het systeem draaiende te houden, bijv. tot zonsopgang voor systemen met zonnepanelen.


Als het ingestelde ontladingsniveau bereikt is, wordt een lage laadtoestand alarm gegeven. Het BMS schakelt dan over naar de UIT modus met een vertraging van 5 minuten als er niet voldoende laadspanning ontdekt wordt aan de systeemkant van het BMS tegen die tijd.

Door de ontladingslimiet op nul te zetten (niet aanbevolen), wordt deze functie uitgeschakeld.



De ontladingslimiet voorkomt volledige ontlading en moet gekozen worden zodat er steeds voldoende energie in de accu is voor zelfontlading voordat de accu opnieuw geladen kan worden.

Voorbeeld: Een ontladingslimiet van 10% levert nog steeds voldoende opgeslagen energie voor de



zelfontlading van een 200 Ah accu om ongeveer 9 maanden mee te gaan zonder opnieuw te laden.

Het wordt ook gebruikt voor het berekenen van de 'Tijd over'- of de 'Tijd tot'-waarde weergegeven in de VictronConnect app, een aangesloten GX apparaat of op het VRM portaal. De accumonitor gebruikt de actuele ontladstroom om de tijd te berekenen die nodig is om de ingestelde ontladingslimiet te bereiken.

- **Waarschuwingsniveau Lage laadtoestand:** het niveau waarop een waarschuwing wordt afgegeven voordat de ontladingslimiet is bereikt.
- **Laadstatus :** handmatig instellen van de laadstatus.
- **Synchroniseren laadtoestand naar 100 %:** handmatig synchroniseren van de laadtoestand naar 100 %.

4.4. Lynx Distributor instellingen

Deze instructies zijn alleen van toepassing als het systeem één of meerdere Lynx Distributors bevat.



Aan elke Lynx Distributor moet een adres worden toegekend en ingesteld worden op A, B, C of D. Dit gebeurt via een tweezijdige dip schakelaar die zich in de Lynx Distributor bevindt. Raadpleeg [hoofdstuk 6.1.3. Adres toekennen Lynx Distributor](#) in de Lynx Distributor handleiding.



Als de DIP schakelaars per ongeluk onjuist geprogrammeerd zijn of opnieuw geprogrammeerd moeten worden naar een verschillend adres na inbedrijfstelling van het Lynx Smart BMS NG moet het BMS geherstart worden (UIT modus en opnieuw naar Stand-by of AAN modus). Deze actie is noodzakelijk om de Lynx Distributor status juist in VictronConnect en het GX apparaat toe te passen. Het herstarten van het BMS reset ook de foutmelding "W-D02: Communicatie met Distributor [A, B, C, of D] verloren" in VictronConnect en verwijder het Lynx Smart BMS alarm "Distributor [A, B, C, of D] aansluiting verloren."

Gebruik de VictronConnect app om elke zekering een eigen naam te geven (maximaal 16 tekens). Als de naam van de zekering leeg is (0 tekens), wordt de zekering uitgeschakeld en genegeerd voor bewakingsdoeleinden.

1. Ga naar de instellingenpagina door rechtsboven op het tandwielte te klikken.
2. Ga op de Instellingen pagina omlaag naar de Lynx Distributor instellingen.
3. Tik op de naam van een distributeur. Een nieuw menu wordt geopend met de 4 zekeringen.
4. Tik op een zekering om een aangepaste naam toe te wijzen en/of om de zekering handmatig uit te schakelen voor bewakingsdoeleinden.



5. Inbedrijfstelling, bediening en bewaking

5.1. Inbedrijfstelling van het Lynx Smart BMS NG

Volgorde inbedrijfstelling:

1. Controleer de polariteit van alle accukabels.
2. Controleer de dwarsdoorsnede van alle accukabels.
3. Controleer of elke accu de meest recente firmware heeft.
4. Controleer of elke accu volledig is geladen, als de accu's in serie aan elkaar worden geschakeld, (raadpleeg de handleiding van de accu).
5. Controleer of alle accukabelschoenen juist zijn gekrompen. Controleer of alle accukabelverbindingen vast zitten (overschrijdt niet het maximale aanhaalmoment). Trek zachtjes aan elke accukabel en kijk of de aansluitingen goed vast zitten.
6. Controleer alle BMS kabelverbindingen en zorg ervoor dat de schroefringen van de connector helemaal zijn vastgeschroefd.
7. Controleer of elke parallel geschakelde accu of elke serie parallel geschakelde accu's gezekeerd is.
8. Als een GX apparaat wordt gebruikt, controleer of de VE.Can kabels en afsluitingen zijn geplaatst en dat het apparaat wordt gevoed via de AUX spanningsuitgang van het Lynx Smart BMS.
9. Voed het Lynx Smart BMS door de accuvoeding aan te sluiten of door het plaatsen van de accuzekeringen en, indien van toepassing, door de remote aan/uit schakelaar op "aan" te zetten.
10. Controleer of de voorlading van de belasting voltooid is, de magneetschakelaar gesloten is en de belastingen onder spanning staan.
11. Maak verbinding met VictronConnect en zorg ervoor dat het Lynx Smart BMS NG de meest recente firmware heeft (raadpleeg het [firmware bijwerken hoofdstuk](#) voor details) en dat alle instellingen zijn ingesteld, in het bijzonder dat de accucapaciteit en het aantal parallelle accu's juist ingesteld is.
12. Controleer of de systeemspanning juist is ingesteld.
13. Controleer of de zekeringnamen van de Lynx Distributor juist zijn (indien van toepassing).
14. Als er een GX apparaat is aangesloten, controleer of het wordt gevoed door de AUX aansluitklemmen van het Lynx Smart BMS.
15. Controleer of het Lynx Smart BMS juist wordt weergegeven op het GXapparaat.
16. Ontkoppel een willekeurige BMSkabel en controleer of het BMS alle laadbronnen en alle belastingen uitschakelt. Sluit dan de BMSkabel opnieuw aan.
17. Schakel een belasting in en controleer of de stroom een negatieve stroom is die wordt weergegeven op het GXapparaat of de VictronConnectapp.
18. Laad de accu's volledig op en controleer of een laadstatus van 100% wordt weergegeven.

5.2. Opstarten


Het Lynx Smart BMS NG wordt opgestart als een accu is aangesloten op de accuaansluitklemmen en de remote aan/uitschakelaar is ingeschakeld (of de draadlus in de remote aan/uitstand wordt geplaatst).

De opstartvolgorde bestaat uit deze stappen:

- **Systeemcontrole:** Een zelftest die de interne en externe spanningen en magneetschakelaar controleert.
- **Voorladen belastingen:** Het voorlaadcircuit zorgt voor een voorlading van capacatieve belastingen, zoals omvormers of omvormer/acculaders, voordat de magneetschakelaar sluit om een zeer hoge inschakelstroom te voorkomen.
- **De magneetschakelaar sluit zich:** Het Lynx Smart BMS NG is operationeel en de spanning naar de Lynx Distributor(s) is ingeschakeld.

Operationeel

Eenmaal ingeschakeld, is de magneetschakelaar gesloten. Het groene LEDstatuslampje samen met het blauwe Bluetooth LEDlampje op het Lynx Smart BMS NG en het groene vermogenLEDlampje op de Lynx Distributor(s) branden.



5.3. BMS bedrijfsmodi

Het BMS in het Lynx Smart BMS NG communiceert met de accu's en beveiligd deze tegen een lage of hoge celspanning en tegen lage of hoge temperaturen. Dergelijke gebeurtenissen worden door de accu aan het Lynx Smart BMS NG gemeld om de nodige actie te ondernemen door belastingen en/of omvormers/acculaders en acculaders uit te schakelen en of we het Lynx Smart BMS NG weer uit of aan te zetten, ofwel volledig automatisch of handmatig.

Het Lynx Smart BMS NG heeft 3 bedrijfsmodi:

AAN

Dit is de normale bedrijfsmodus. Alle interfaces zijn operationeel en de magneetschakelaar is gesloten. Als het Lynx Smart BMS NG is uitgeschakeld vanwege een lage celspanning of lage laadtoestand, zal de UITmodus verlaten worden en terugkeren naar de AANmodus

- als het een laadspanning detecteert die $>11,7\text{ V}$ ($>23,4\text{ V}$ voor een 24 V systeem of $>46,8\text{ V}$ voor een 48 V system) dan de accuspanning aan de systeemzijde, of
- als alle celspanningen hoger zijn dan $3,2\text{ V}$ bij een sluiting door lage celspanning, of
- als alle celspanningen hoger zijn dan $3,37\text{ V}$ bij een lage laadtoestand afsluiting of
- als het weer wordt ingeschakeld via de remote aan/uitschakelaar, of
- als het weer wordt ingeschakeld via de VictronConnectapp.

De modus is ook AAN zonder laadspanning gedurende een periode van 5 minuten als er een alarm voor lage celspanning is afgegeven.

UIT

Laagste vermogenmodus. Alle interfaces zijn uitgeschakeld en de magneetschakelaar is geopend. Deze modus wordt gebruikt om te voorkomen dat de accu's beschadigd raken door ze te ver te ontladen.

UIT is de modus waarin het Lynx Smart BMS zal gaan bij gebruik van de remote aan/uitschakelaar of de softschakelaar in de VictronConnectapp.

Het Lynx Smart BMS NG schakelt ook over naar de UITmodus met een vertraging van 5 minuten:

- als één of meerdere cellen onder de $2,8\text{ V}$ komen (instelbaar in accu) en er gedurende die tijd geen laadspanning wordt gedetecteerd om verder ontladen te beletten of
- als de ingestelde [ontladingslimiet](#) bereikt is en vervolgens geen voldoende laadspanning gedetecteerd word op de systeemkant van het BMS.

Stand-by

Het Lynx Smart BMS NG kan in de stand-by modus worden gezet met behulp van de softschakelaar in de VictronConnectapp of via het GXapparaat en wordt gebruikt als de boot is aangemeerd of de camper is geparkeerd zodat onbedoeld ontladen en laden van bronnen aan de systeemzijde voorkomen wordt. Alle systemen worden uitgeschakeld, behalve de apparatuur gevoed door de AUXvoedingspoort, wat we aanraden om het GXapparaat van stroom te voorzien. Deze modus is niet bedoeld om te worden gebruikt als de boot of camper voor een langere periode wordt gestald. Als daarom een lage celspanning of lage laadtoestand wordt gedetecteerd (zoals bepaald door de ontladingslimietinstelling in het BMS), schakelt het Lynx Smart BMS NG automatisch over naar de UITmodus om verdere ontlading van de accu te voorkomen.



Het basis vereiste voor de softschakelaar om te kunnen functioneren in VictronConnect of in het GXapparaat is dat het contact tussen pin 10 en 11 van de multiconnector wordt overbrugd met ofwel een draadlus of een remote aan/uitschakelaar.

Zie de onderstaande tabellen voor een overzicht van de 3 bedrijfsmodi, hoe ze handmatig omgeschakeld kunnen worden en wat de statussen van de interfaces zijn:

Modus	Hoofdmagneetschakelaar	ATC	ATD	Uitgang AUXvermogen	VE.Can poort	Bluetooth	Beoogde gebruik
Aan	Gesloten	Aan	Aan	Gevoed	Functioneel	Aan	Normale bedrijfsmodus: Alle interfaces zijn operationeel.
Stand-by	Open	Uit	Uit	Gevoed	Functioneel	Aan	Alle systemen worden uitgeschakeld, behalve de apparatuur gevoed door de

Modus	Hoofdmagneetschakelaar	ATC	ATD	Uitgang AUXvermogen	VE.Can poort	Bluetooth	Beoogde gebruik
							AUXvoedingspoort. We raden aan om die te gebruiken om het GXapparaat van stroom te voorzien.
Uit	Open	Uit	Uit	Uit	Uit	Aan	Laagste vermogenmodus. Alle interfaces zijn uitgeschakeld en de magneetschakelaar is geopend.

Lynx Smart BMSapparaatmodi en status van de interfaces

Modus	Soft-schakelaar VictronConnect- app	Softschakelaar GXapparaat	Bedrade remote aan/ uitschakelaar
AAN	Ja	Ja*	Ja
Stand-by	Ja	Ja	Nee
UIT	Ja	Nee	Ja
* Alleen mogelijk vanuit de stand-by modus			

Handmatig van apparaatmodus wisselen

5.4. Lynx Smart BMS NGtrigger

Dit gedeelte beschrijft het gedrag van het Lynx Smart BMS NG als de drempel voor een vooralarm is bereikt of als een lage of hoge celspanning of een lage temperatuur geactiveerd wordt.

De drempelinstellingen voor een vooralarm, een lage/hoge celspanning en een lage/hoge temperatuur worden in de accu ingesteld en kunnen niet gewijzigd worden.

Vooralarm

Als een celspanning daalt en de drempel voor het vooralarm bereikt wordt, wordt het programmeerbare relais geactiveerd, indien ingesteld in de alarmrelaismodus. Dit geeft een geavanceerde waarschuwing van een dreigende lage celspanning, en voordat de belastingen worden uitgeschakeld. Een vooralarm wordt aangegeven door middel van het rode LEDlampje dat elke 4 seconden 3 keer knippert. Het Lynx Smart BMS NG zorgt voor een minimale vertraging van 30 seconden tussen het activeren van het vooralarm en het uitschakelen van de belastingen.

Uitschakeling bij lage celspanning

Als de celspanning te laag wordt en de lage celspanningsdrempel wordt bereikt, wordt het ATDcontact geopend en alle belastingen uitgeschakeld. Als het Lynx Smart BMS NG verbonden is met een GXapparaat, worden de DVCCcompatibele omvormers die op hetzelfde GXapparaat zijn aangesloten, ook uitgeschakeld. Na 5 minuten zonder voldoende laadspanning op de systeemkant van het BMS wordt het uitgeschakeld.

Uitschakeling bij lage temperatuur of hoge celspanning

Als een celspanning te hoog wordt en de drempel voor hoge celspanning wordt bereikt (3.60 V hard gecodeerd in de accu), of als de drempel voor een lage temperatuur wordt bereikt, wordt het ATCcontact open en alle acculaders uitgeschakeld. Als het Lynx Smart BMS NG verbonden is met een GXapparaat, worden de DVCCcompatibele acculaders die op hetzelfde GXapparaat zijn aangesloten, ook uitgeschakeld.

5.5. Werking van de accumonitor

Het Lynx Smart BMS NG heeft een ingebouwde accumonitor. De accumonitor meet de accuspanning en -stroom. Op basis van deze metingen berekent het de laadtoestand, de resterende tijd en houdt het historische gegevens bij, zoals de diepste ontlading, de gemiddelde ontlading en het aantal cycli.

5.6. Bewaking & Besturing

Een BMS is steeds vereist om de accu te bewaken en te besturen.

Afhankelijk van het transmissiepad kunnen de BMS en accuparameters en ook de zekeringen van de Lynx Distributors op verschillende manieren gelezen worden:

1. Met de [VictronConnectapp](#) via Bluetooth.
2. Met de [VictronConnectapp](#) via [VictronConnect Remote \(VC-R\)](#): Dit vereist dat een GXapparaat verbonden wordt met een Lynx Smart BMS NG en de gegevens moeten overgedragen worden naar het VRMportaal.
3. Via het [VRMPortaal](#): Dit vereist dat een GXapparaat verbonden wordt met een Lynx Smart BMS NG en de gegevens moeten overgedragen worden naar het VRMportaal.

Afhankelijk van het transmissiepad kunnen de volgende parameters gelezen worden:

BMS-parameter	Bluetooth	GXapparaat	VC-R	VRM
Laadstatus		Ja		
Modus		Ja		Nee
Status		Ja		
Toegestaan om te laden		Ja		
Toegestaan om te ontladen		Ja		
Accuspanning		Ja		
Accustroom		Ja		
Accuvermogen		Ja		
Verbruikte Ah		Ja		
Resterende tijd		Ja		Nee
Relaisstatus		Nee		Ja

Geschiedenisparameter	Bluetooth	GXapparaat	VC-R	VRM
Diepste ontlading		Ja		
Cumulatieve Ah verbruik		Ja		
Ontladen energie		Ja		
Geladen energie		Ja		
Synchronisaties		Ja		
Totale laadcycli	Nee	Ja	Nee	Ja
Aantal volledige ontladingen	Nee	Ja	Nee	Ja
Min. accuspanning		Ja		
Max. accuspanning		Ja		
Min. celspanning		Ja		
Max. celspanning		Ja		
Min. accutemperatuur		Ja		Ja*
Max. accutemperatuur	Ja	Nee	Ja	Ja*
Laatste fout		Ja		
* Via aangepaste widget				

Accuparameter	Bluetooth	GXapparaat	VC-R	VRM
Balancerstatus		Ja		
Min. en max. celspanning		Ja		
Min. en max. celtemperatuur		Ja		

Accuparameter	Bluetooth	GXapparaat	VC-R	VRM
Aantal accu's		Ja		
Aantal accucellen		Ja		
Aantal accu's die in serie geplaatst zijn		Ja		
Aantal accu's die parallel geplaatst zijn		Ja		
Serienummer	Ja		Nee	
Capaciteit	Ja		Nee	
Firmwareversie	Ja		Nee	
Accuspanning		Ja		
Accutemperatuur		Ja		
Accustroom	Ja		Nee	
Individuele celspanningen	Ja		Nee	



Distributor parameter	Bluetooth	GXapparaat	VC-R	VRM
Distributor [A..D] status	Ja		Nee	
Distributor [A..D] zekeringen	Ja		Nee	

5.6.1. Controleren van het BMS via VictronConnect en VC-R

De VictronConnectapp kan gebruikt worden voor het bewaken van de accu's, Lynx Distributor zekering status en geschiedenis via Bluetooth of VC-R. De tabel in de vorige rubrieken vermeldt de beschikbare parameters per aansluitingstype.

Doe het volgende om de BMS of accuparameters te controleren:

1. Open de VictronConnectapp en tik vanuit de apparatenlijst op het Lynx Smart BMS NG.
2. Tik op één van de menutabbladen om de overeenstemmende parameters en hun waarden te bekijken.
3. Door te tikken op de modustoets in het statustabblad en de accu nummertoets in het accutabblad kan de status van het BMS gewijzigd worden (BMS uitschakelen of in stand-by modus plaatsen) of de accu selecteren waarvan parameters gelezen moeten worden.





Houd er rekening mee dat waarschuwings-, alarm- of foutberichten alleen getoond worden terwijl actief verbonden met het BMS via VictronConnect. De app is niet in de achtergrond actief als het scherm uitgeschakeld is.

VictronConnect-Remote (VC-R) ondersteuning

Met de VictronConnect Remotefunctionaliteit heeft men op afstand toegang tot het Lynx Smart BMS NG. De eerste vereiste hiervoor is dat het BMS verbonden is met een GXapparaat dat een (internet)verbinding tot het VRMportaal heeft.

Deze krachtige functie maakt volledige productinstellingen (behalve Bluetooth) en bewaken van vrijwel overal ter wereld mogelijk met behulp van de VictronConnectapp. De gebruikerservaring is net alsof het Lynx Smart BMS NG lokaal is aangesloten via Bluetooth.

1. Open de VictronConnectapp en tik op het VRMtabblad.
2. Tik op de installatie met het systeem met het Lynx Smart BMS NG.
3. Tik op het tabblad Apparaten. Een lijst van alle beschikbare VE.Direct- en VE.Can apparaten wordt weergegeven, inclusief het Lynx Smart BMS NG.
4. Tik op het Lynx Smart BMS NG. Het statusscherm van het Lynx Smart BMS NG wordt nu weergegeven alsof het lokaal verbonden is via Bluetooth





5.6.2. VictronConnect Direct Uitlezen

In één oogopslag de accuspanning, -stroom, -laadtoestand en resterende looptijd zien. Zie binnen enkele seconden wat u wilt weten in de apparatenlijst van de VictronConnectapp.

Het voordeel is dat de gegevens veel sneller beschikbaar zijn, samen met de gegevens van andere smart Bluetoothapparaten, en het bereik is groter dan dat van een normale Bluetoothverbinding.

Inschakelen van Direct Uitlezen

1. Open de VictronConnectapp en tik op de vermelding van het Lynx Smart BMS NG.
2. Tik rechtsboven op het tandwielte.
3. Tik op de 3 puntjes rechtsboven. Het scherm met productinformatie opent.
4. Activeer Direct Uitlezen door op de schuifregelaar te tikken. Let op dat Bluetooth niet uitgeschakeld wordt.
5. Ga terug naar de lijst met lokale apparaten. Direct Uitlezen is nu zichtbaar voor het Lynx Smart BMS NG.




5.6.3. Bewaken van het BMS via GXapparaat

De accuparameters, Lynx Distributor zekering status en geschiedenis kunnen ook gelezen worden met een GXapparaat via het remote bedieningspaneel in combinatie met een Lynx Smart BMS NG. De tabel in de vorige rubriek vermeldt de beschikbare parameters per aansluitingstype.

Doe het volgende om de BMS of accuparameters te controleren:


1. Open het remote bedieningspaneel en klik/tik vanuit de apparatenlijst op het Lynx Smart BMS NG om algemene parameters te bekijken.
2. Verdere parameters zijn beschikbaar in de submenu's, die bereikbaar zijn door omlaag te scrollen en te klikken op het submenuitem.



5.6.4. Bewaken van het BMS via VRMportaal

De meeste parameters kunnen ook gelezen worden via het VRMportaal (vereist een GXapparaat in combinatie met een Lynx Smart BMS NG, dat de gegevens naar VRM overbrengt). De tabel in de vorige rubriek vermeldt de beschikbare parameters per aansluitingstype.

De accuparameters kunnen bekeken worden via het 'Geavanceerd'tabblad. Raadpleeg voor meer informatie de [VRM Portaaldocumentatie](#) op onze website.



5.7. Onderhoud van de accu

Als het Lynx Smart BMS NG eenmaal in gebruik is, is het belangrijk om goed voor de accu's te zorgen.

Dit zijn de standaard richtlijnen:

- Voorkom te allen tijde dat de accu's volledig ontladen worden en stel een ontladingslimiet in om dit te voorkomen.
- Maak uzelf vertrouwd met de vooralarmfunctie en handel als het vooralarm actief wordt zodat voorkomen wordt dat het DCsysteem wordt uitgeschakeld.
- Laad de accu's zo snel mogelijk op als het vooralarm actief is of als het BMS de belastingen heeft gedeactiveerd.
- Minimaliseer zo veel mogelijk de duur dat de accu's diep ontladen zijn.
- **De accu's moeten elke maand minstens 2 uur in de absorptiemodus doorbrengen om voldoende tijd voor de balanceringsmodus te garanderen.**
- Als het systeem enige tijd onbeheerd wordt gelaten, zorg er dan voor dat de accu's geladen blijven of dat de accu's (bijna) vol zijn. Ontkoppel vervolgens het DCsysteem van de accu door de positieve accupool los te koppelen.

6. Parallel geschakelde Lynx BMSen

6.1. Inleiding

Een parallel geschakelde redundante accubank kan gemaakt worden door meerdere Lynx Smart BMS en Lynx Smart BMS NG eenheden te combineren met hun bijbehorende accubanken. Deze innovatieve functie verbetert lithiumaccusystemen aanzienlijk door de maximale energieopslagcapaciteit te vermenigvuldigen en hogere stromen te ondersteunen. Belangrijker nog, het introduceert redundantie, dat ervoor zorgt dat het systeem operationeel blijft, zelfs als één accubank het laat afweten. Deze redundantie is cruciaal voor het behouden van een voortdurende stroomtoevoer en werking.

Belangrijkste functies

- **Verhoogde capaciteit en redundantie:** Door accubanken parallel te schakelen, kan het systeem hogere stromen verwerken en operationeel blijven, zelfs als één accubank het laat afweten.
- **Uitgebreide compatibiliteit:** In deze instellingen kunnen Lynx Smart BMS eenheden gemengd worden met Lynx BMS NG eenheden, waardoor systemen mogelijk zijn die accu's combineren met Lithium Smart en Lithium NG accu's. Echter alleen Lynx Smart BMS eenheden met dezelfde stroomsterkte kunnen parallel geschakeld gebruikt worden (b.v. 500 A + 500 A of 1000 A + 1000 A, maar niet 500 A + 1000 A).
- **Automatische foutbehandeling:** Als een accubank een fout ervaart, dan wordt de accubank afgekoppeld terwijl de resterende accubanken blijven werken. Dit zorgt voor een continue stroomtoevoer en vermindert het risico op uitschakeling van het systeem.
- **Verbeterde bewaking:** Het systeem biedt een gedetailleerd overzicht van alle verbonden en ontkoppelde accubanken in de GXapparaatlijst, zorgend voor allesomvattende bewaking en diagnose.
- **Naadloos opnieuw verbinden:** Als een losgekoppelde BMS klaar is om te verbinden, maakt het veilig nieuwe verbinding met de accubank zonder beduidende stroomschommelingen te veroorzaken.
- **Automatische integratie van nieuwe accubanken:** Geen instellingen vereist.

Hoe werkt het?

- Als het GXapparaat meerdere accubanken ziet met dezelfde VE.Can instance behandelt de GX ze als BMSen, allemaal verbonden met dezelfde DCCbus.
- Als er twee of meer BMSen verbonden zijn, dan vormen ze een „virtueel“ accusysteem dat als een extra enkelvoudig apparaat verschijnt in de GXapparaatlijst. Het virtuele accusysteem werkt als een standaard accubank met al de functies, net zoals een fysieke accubank. DVCC zal automatisch die accubank selecteren.
- Bij het verbinding maken van een BMS met een al draaiend systeem hangt het aanvaardbare spanningsverschil, vóór het sluiten van de magneetschakelaar, af van de capaciteit van de accubanken die al verbonden zijn; hoe hoger de capaciteit, hoe kleiner het toelaatbare spanningsverschil. Alleen als het verschil tussen aanvaardbare limieten ligt, wordt de nieuwe accubank verbonden.
- ATC & Dynamo* ATC contact statussen worden gesynchroniseerd. De synchronisatie van het ATCsignaal stopt als één van de BMSen zijn hoofdmagneetschakelaar opent, waardoor de rest van het systeem kan blijven werken en laden. Als de losgekoppelde set zich weer bij de aangesloten set voegt, wordt de synchronisatie van ATC weer hersteld.
 *Voor nieuw systeemontwerp: de dynamo kan nu rechtstreeks op het ATCcontact worden aangesloten, aangezien de hoofdschakelaar in het Lynx BMS altijd een vertraging van 2 seconden aanhoudt na starten van het ATCcontact, zodat dynamo's uitgeschakeld kunnen worden voordat de hoofdschakelaar wordt geopend.
- Als een lage celspanning optreedt in één van de accubanken, opent het bijbehorende BMS de schakelaar zodat de rest van het systeem kan blijven werken.

6.2. Vereisten en beperkingen

Deze rubriek lijst de vereisten en beperkingen op van het draaien van een accusysteem met meerdere Lynx Smart BMSen.

Vereisten:

- Elke Lynx Smart BMS in het systeem vereist minstens firmware v1.11.
- Een GXapparaat met firmware 3.40 of later.

Beperkingen:

- Alleen Lynx Smart BMS eenheden met dezelfde stroomsterkte kunnen parallel geschakeld gebruikt worden (bv. 500 A + 500 A of 1000 A + 1000 A, maar niet 500 A + 1000 A). Lynx Smart BMS eenheden kunnen gemengd worden met Lynx BMS NG eenheden.
- Gebruik, voor systemen met meerdere Lynx Smart BMS eenheden, verbonden met hetzelfde VE.Can netwerk maar niet deel uitmakend van een parallel geschakelde redundant accubank, het GXapparaat en ga naar instellingen → Diensten → [correponderende VE.Can port] om elke eenheid een uniek VE.Can instance toe te wijzen. Het GXapparaat behandelt BMSen met dezelfde VE.Can instance als deel van de nieuw gemaakte virtuele accubank.
- De algemene stroomlimiet is steeds de som van limieten van de actieve BMSen. Als een BMS loskoppelt door een fout vermindert de totale stroomverwerkingscapaciteit in overeenstemming ermee.

6.3. Elektrische verbindingen

De BMS en Distributor aansluitingen op de Lynx Smart BMS zijn accubank lokaal en kunnen zoals gewoonlijk worden aangesloten.

Er zijn echter enkele bijzonderheden om in overweging te nemen tijdens de installatie. Het zijn de volgende:


1. Om te zorgen voor ononderbroken voeding voor het GXapparaat moeten de AUXpoorten van alle BMSen parallel geschakeld worden. Deze instelling zorgt ervoor dat het GXapparaat gevoed blijft worden als één BMS naar uitmodus overschakelt of uitgeschakeld wordt voor onderhoud. Voor elke AUXuitgang is een blokkeerdiodië nodig. Zie de volgende schema's voor meer informatie.
2. We raden aan om een vergrendelbare drukknop (bij voorkeur met LED) aan te sluiten op de respectieve externe aan/uitaansluitingen van de BMSen in plaats van de in de fabriek geïnstalleerde draadlus. Hierdoor kan elke accubank afzonderlijk eenvoudig worden geactiveerd/gedeactiveerd. Zie de volgende schema's voor meer informatie.
3. We bevelen ook het installeren van een hoorbaar alarm, zoals een externe zoemer, aan, verbonden met Relais 1 van het GX apparaat. Als Relais 1 ingesteld is als een alarmrelais luidt de zoemer bij een alarmsituatie. Dit alarm kan rechtstreeks bevestigd worden op het GX apparaat, wat het alarmgeluid zal stopzetten. Als tweede mogelijkheid kan het alarmrelais aangesloten worden om te integreren met een alarmsysteem van een boot.
4. Als de ATC contacten vereist zijn, verbind dan alle ATC contacten, parallel geschakeld. De BMS-en volgen elkaars ATC status. Als er één BMS ATC uitschakelt, dan doen de anderen hetzelfde.
5. Als het ATD contact vereist is, sluit dan alle ATD contacten, parallel geschakeld aan, zodat belastingen operationeel blijven als er minstens één BMS operationeel is.
6. Als een ATC dynamo is ingebouwd, sluit dan alle relaiscontacten parallel aan. Bij nieuwe systemen kan de dynamo rechtstreeks worden aangesloten op de ATC lijn, samen met andere laadbronnen.

Het volgende schema toont twee Lynx BMS NG units, die elk hun eigen accubank beheren en parallel zijn aangesloten. Het volgende schema geeft een gedetailleerde weergave van de bedrading, inclusief:


- Vergrendelende druktoetsen met geïntegreerde LED's
- Blokkeerdiodes, vereist als AUX uitgangen parallel geschakeld worden aangesloten
- Een hoorbaar alarm, aangesloten op Relais 1 op het GX apparaat

Opmerking: De meeste druktoetsen met geïntegreerde LED's zijn geschikt voor een aandrijfspanning van 12 V of 24 V. Bij gebruik in een 48 V accubanksysteem is een extra voorschakelweerstand vereist; raadpleeg legenda item 'B' in het schema.

Belangrijk: De kabels aan de belastingszijde van elke Lynx BMS naar de Lynx verdeler of verdeelrail moeten even lang zijn om een evenwichtige stroomverdeling tussen de accubanken te garanderen.



Lynx Smart BMS paralleling – operator push button, pre-alarm and GX power detail




6.4. Bewaking en besturing

De individuele BMSen worden bewaakt en bestuurd zoals een enkelvoudige BMS via het GX apparaat of VictronConnect, terwijl de virtuele BMS alleen bewaakt kan worden vanuit het GX apparaat. Als het GX apparaat een internetverbinding heeft, worden

de parameters van de individuele BMSen en de virtuele BMS ook verzonden naar het VRM portaal en kunnen daar bewaakt worden.


De virtuele BMS wordt automatisch bestuurd, terwijl de individuele BMSen handmatig bestuurd kunnen worden (AAN, Stand-by, UIT).

Het is ook mogelijk een individuele naam toe te wijzen via het apparaatmenu.




De accumonitor op VRM toont steeds de gecombineerde waarden op het VRM dashboard.

Alle BMS parameters zijn beschikbaar via widgets in het VRM geavanceerd menu.



Als een BMS opgestart wordt, dan controleert het BMS het spanningsverschil tussen de online accu en de nieuwe toegevoegde accu. Het blijft in 'In afwachting' status tot het spanningsverschil klein genoeg is om de magneetschakelaar veilig te sluiten. Deze status wordt weergegeven in de apparaatlijst voor het respectievelijke BMS.

Als een BMS in deze status staat, verschijnt ook een "systeemspannings" veld op de apparaatpagina, dat de spanning van het parallel geschakelde BMS toont.



De tabel toont de parameters van de afzonderlijke BMSen en beschrijft de methode voor het berekenen en weergeven van de gecombineerde waarden voor het virtuele BMS.

Parameter	Gecombineerd resultaat in virtueel BMS
Laadspanningslimiet (CVL)	Laagste CVL van BMSen, afhankelijk van de apparaatstatus (bulk, absorptie en druppelladen)
Laadstroomlimieten (CCL)	Som van alle CCL
Ontlaadstroomlimiet (DCL)	Som van alle DCL
Laadstatus (SoC)	Gemiddelde van laadstatus, gewogen door capaciteitsaandeel
Capaciteit (Ah)	Som
Tijd om te gaan (TTG)	Gemiddelde van BMSen
Accuspanning	Gemiddeld
Accustroom	Som
Accuvermogen	Som
Accutemperatuur	Maximum

6.5. Veelgestelde vragen (FAQ)

Dit hoofdstuk beantwoordt veelvoorkomende vragen en problemen zodat de parallelle BMS functie beter begrepen en gebruikt kan worden en gebruiken. Als er een probleemoplossing voor een probleem gezocht wordt, verduidelijking over functies nodig is of op zoek naar tips om de ervaring te optimaliseren, kunnen hier wat nuttige antwoorden gevonden worden. Als de vraag niet beantwoord wordt, raadpleeg dan de gedetailleerde rubrieken van deze handleiding.

V: Wat gebeurt er als er twee banken zijn, de eerste volledig geladen en de tweede leeg, en beide BMSen tegelijkertijd inschakelen?

A: Beide BMSen starten met voorladen. De lege voltooit het voorladen eerst en maakt dan verbinding. De tweede BMS gaat naar in afwachting modus en wacht tot het spanningsverschil binnen de limieten valt; met andere woorden, het wacht tot de eerste bank geladen wordt tot een gelijkaardige spanning.

V: Wat gebeurt er als er één bank volledig geladen en online is en dan de tweede bank die leeg is, wordt ingeschakeld?


A: De tweede bank gaat naar in afwachting modus en wacht tot het spanningsverschil binnen de limieten valt; d.w.z. voor de online bank(en) om te ontladen tot een spanning die laag genoeg is.

V: Wat gebeurt er in omgekeerde richting, met een lege bank online en een volle bank toegevoegd?

A: De volle bank gaat naar in afwachting modus tot de spanningslimiet binnen de limiet valt, i.e. tot de lege bank geladen is.

V: Wat gebeurt er als er een communicatieverlies tussen BMSen is?

A: Het hangt ervan af waar de verbinding verbroken is in de keten van BMSen. Stel een systeem voor met twee accu's, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:

Gebeurtenis	Gedrag	
Kabel A is losgekoppeld of defect	BMS 1: BMS stuurt een waarschuwing dat de CAN verbinding verloren is en blijft werken als een autonome BMS BMS 2: Blijft werken als een autonome BMS terwijl communicatie behouden blijft incl. DVCC met het GX apparaat Virtuele BMS: Blijft aanwezig op het GX apparaat en geeft aan dat alleen één van de twee BMSen aangesloten is	
Kabel B is losgekoppeld of defect	BMS 1: Blijft parallel geschakeld werken terwijl communicatie met het GX apparaat onderbroken is BMS 2: Blijft parallel geschakeld werken terwijl communicatie met het GX apparaat onderbroken is Voor beide BMSen: DVCC werkt niet omdat geen van beide BMSen kan communiceren met het GX apparaat. Daarom is het in de lader(s) bepaalde laadalgoritme nu van kracht Virtuele BMS: Verdwijnt van de apparaatlijst	
Foutmelding in accubank 1 of 2	BMSen: Het BMS schakelt de defecte accubank uit terwijl de andere BMSen blijven werken als autonome BMSen DVCC parameters (CCL, CVL en DCL) zijn gebaseerd op de accu naar BMS die nog steeds actief is	
Storing in voedingsvoorziening in één BMS	BMSen: De defecte BMS schakelt uit terwijl de andere BMSen blijven werken als autonome BMSen DVCC parameters (CCL, CVL en DCL) zijn gebaseerd op de accu naar BMS die nog steeds actief is	

V: Wat gebeurt er als er een foutmelding is in één van de accubanken?

A: Raadpleeg bovenstaande tabel.

V: Wat gebeurt er als er een voeding uit valt in één van de BMSen?

A: Raadpleeg bovenstaande tabel.

V: Hoe gaat het voorlaadcircuit om met het spanningsverschil als het wordt aangesloten op een systeem dat al draait?

A: Indien verbonden met een al draaiend systeem hangt het aanvaardbare spanningsverschil, vóór het sluiten van de magneetschakelaar, af van de gedetecteerde capaciteit van de accubanken die al verbonden zijn.

V: Hoe worden de ATC en dynamo ATC contactstatussen beheerd door meerdere BMSen?

A: De synchronisatie van het ATC signaal stopt als één van de BMSen zijn hoofdmagneetschakelaar opent, waardoor de rest van het systeem kan blijven werken en laden. Als de losgekoppelde set zich weer bij de aangesloten set voegt, wordt de synchronisatie van ATC weer hersteld.

V: Wat gebeurt er als een celspanning te laag zakt in één van de accubanken?

A: Als de spanning van een cel te laag wordt, opent het betreffende BMS zijn magneetschakelaarvertraging om verdere ontlading te voorkomen terwijl de andere BMSen online blijven.

7. Probleemoplossing en ondersteuning

Raadpleeg dit hoofdstuk in geval van onverwacht gedrag of als een product fout vermoed wordt.

Het juiste proces voor probleemoplossing en ondersteuning is om eerst de veelvoorkomende problemen te raadplegen zoals beschreven in dit hoofdstuk en [paragraaf 10.1 van de bijlage. LED indicaties, waarschuwingen, alarm- en foutcodes.](#)

Mocht dit het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de leverancier voor technische ondersteuning. Als de leverancier niet bekend is, raadpleeg dan de [webpagina voor Victron Energy Ondersteuning](#).

7.1. Hoe te herstellen van de UIT modus als er geen laadspanning is gedetecteerd?

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het BMS ingeschakeld wordt(waardoor het systeem opnieuw wordt geactiveerd) nadat het BMS was overgeschakeld naar de UIT modus toen er geen laadspanning is gedetecteerd gedurende een periode van 5 minuten na een lage celspanning of een lage laadtoestand afsluiting.

Achtergrond:

Als het BMS binnen 5 minuten na een lage celspanning of lage laadtoestand geen laadspanning detecteert, zal het BMS naar de UIT modus overschakelen. In de UIT modus zijn de ATC en ATD contacten open en alle interfaces, behalve Bluetooth, uitgeschakeld om energie te besparen. Als de ATC en ATD contacten geopend worden, dan worden alle acculaders en belastingen uitgeschakeld. Als in een later stadium de acculaders in het systeem worden gevoed door het elektriciteitsnet of een aggregaat, zullen ze nog steeds uitgeschakeld blijven, omdat het BMS geen ATC signaal geeft.

Er zijn twee manieren om het BMS uit de UIT status te halen, zodat het systeem wordt opgestart:

- Sluit een externe acculader op het systeem aan. Als het BMS een laadspanning detecteert aan de systeemzijde van het BMS, zal het de normale werking hervatten en de magneetschakelaar sluiten.
- Gebruik de remote aan/uit schakelaar of de soft schakelaar in de VictronConnect app, zoals beschreven in de volgende paragraaf.

Forceer het BMS uit de UIT modus:

Om het BMS uit de UIT modus te halen, schakel dan het BMS remote aan/uit schakelaar of de soft schakelaar in de VictronConnect app gedurende 5 seconden uit en vervolgens weer aan of haal de 11-pins multiconnector uit het stopcontact en plaats deze na 5 seconden weer terug.

Het BMS activeert en sluit de magneetschakelaar zodat de accu weer op het systeem wordt aangesloten, ook al is de accuspanning mogelijk te laag. Het BMS zal de ATC en ATD contacten sluiten, mits de accu dit toelaat. Bij een lege accu blijft het ATD contact echter open en sluit alleen het ATC contact.

Zodra het ATC contact gesloten is, worden de acculaders in het systeem opnieuw geactiveerd en beginnen ze met het laden van de accu.

Zodra de accu voldoende is geladen, sluit het ATD contact en worden de belastingen opnieuw geactiveerd.



Let op dat, als er binnen 5 minuten geen laadspanning gedetecteerd wordt (controleer het hoofdstuk [BMS bedrijfsmodus](#) voor laadspanningen) het BMS opnieuw naar UIT modus gaat. In dat geval moet de hierboven beschreven procedure geherstart worden. Zorg ervoor dat voldoende laadbronnen beschikbaar zijn.

Let ook op dat de bovenstaande procedure niet vereist is als door DVCC bewaakte acculaders aanwezig zijn in het systeem. Ze laden gedurende enkele minuten of MPPT acculaders blijven aan ongeacht of het GX apparaat en/of de ATC status uit is.

7.2. Het Lynx Smart BMS NG start niet op

Dit kan worden veroorzaakt door een van de volgende redenen:

Geen voeding van de accu

Er branden geen LED lampjes op het Lynx Smart BMS NG. Controleer de voedingsspanning van de accu. Controleer de kabels en zekeringen aan de accuzijde. Het kan ook zijn dat het Lynx Smart BMS NG in de UIT modus staat, raadpleeg paragraaf [Opstarten \[29\]](#).

Omgekeerde accuvoeding

Controleer de polariteit van de voedingsspanning naar het Lynx Smart BMS NG. Als de polariteit omgekeerd is, corrigeer dan de polariteitsfout. Het apparaat zou nu moeten opstarten.

Geen laadstroom gedetecteerd gedurende een periode van 5 minuten na een lage celspanning, lage laadtoestand of lage temperatuur.

Zorg ervoor dat er een ingeschakelde acculader is aangesloten. De accutemperatuur moet minstens 5 °C zijn, om laden toe te laten.

Remote aan/uit uitgeschakeld of ontbrekende draadlus

De remote aan/uit schakelaar moet op aan staan of er moet een draadlus tussen pin 10 en pin 11 van de multiconnector worden geplaatst. Controleer of de multiconnector juist is geplaatst.

Soft schakelaar uitgeschakeld in de VictronConnect app

Schakel het systeem in de AAN modus met behulp van de soft schakelaar in de VictronConnect app.

Systeem in stand-by modus

Schakel het systeem in de AAN modus met behulp van de soft schakelaar in de VictronConnect app of een aangesloten GX apparaat.

Problemen met accuspanning

Tijdens de eerste installatie zal het Lynx Smart BMS NG automatisch de accuspanning detecteren en instellen op 12 V, 24 V of 48 V. Elke ingestelde spanning heeft een specifiek accuspanningsbereik (drempel). Als het Lynx Smart BMS een spanning meet die buiten deze drempel ligt, wordt een van deze alarmen gegeven:

- Waarschijnlijk verkeerde systeemspanning rood LED lampje knippert 7 keer elke 4 seconden.
- Accuspanning niet toegestaan rood accuspanning knippert 14 keer elke 4 seconden.

Controleer de accu instellingen of controleer de accuspanning om dit probleem op te lossen.

Deze tabel geeft de spanningsdrempels voor elke systeemspanning aan:

Systeemspanning	Spanningsdrempel
12 V	9 V - 15 V
24 V	16 V - 30 V
48 V	32 V - 60 V

Voorlaadfouten

Er zijn twee specifieke fouten die kunnen worden gegeven tijdens het voorlaadproces:

- Hoge stroom voorladen: rood LED lampje knippert zes keer elke 4 seconden, geeft aan dat de voorgeladen energie of stroom is overschreden.
- Time-out voorladen: rood LED lampje knippert vijf keer elke 4 seconden, geeft aan dat het te lang geduurd heeft voordat het voorlaadproces is voltooid.

Voorlaadfouten worden meestal veroorzaakt door:

- Een kortsluiting op de belastinguitgang mogelijk veroorzaakt door een defecte belasting of als er een bedradingsprobleem is, zoals een kortsluiting.
- Op de belastinguitgang zijn belastingen aangesloten met een te hoge capaciteit of een te lage weerstand (minder dan 20 Ohm).

Om deze fouten op te lossen, moeten sommige belastingen of acculaders uitgeschakeld of verwijderd worden en eventuele bedradingsproblemen of kortsluitingen uitgesloten worden.

Interne fout

Neem contact op met de Victron leverancier als een van de volgende fouten waargenomen wordt:

- Interne voedingsfout rood LED lampje knippert 12 keer elke 4 seconden.
- Initialisatiefout rood LED lampje knippert 9 keer elke 4 seconden.
- Magneetschakelaarstoring rood LED lampje knippert 10 keer elke 4 seconden.
- Hardwarefout kalibratie GX apparaatalarm verloren - Alarm GX-apparaat

7.3. Lynx Smart BMS NG operationele problemen

Hoge ontladstroom

Een alarm voor hoge stroom wordt gegeven als de stroom meer dan 600 A (1200 A) is gedurende een periode van meer dan 5 minuten. Rood LED lampje knippert acht keer elke 4 seconden. Verminder de belastingen die zijn aangesloten op het Lynx Smart BMS NG zodat de stroom door het BMS minder dan 500 A (1000 A) is.

Hoge laadstroom

Een alarm voor hoge stroom wordt gegeven als de stroom meer dan 600 A (1200 A) is gedurende een periode van meer dan 5 minuten. Rood LED lampje knippert acht keer elke 4 seconden. Schakel de acculaders uit zodat de stroom door het Lynx Smart BMS NG minder dan 500 A (1000 A) is.

Problemen met de magneetschakelaar (relais)

Het Lynx Smart BMS NG is uitgerust met drie beschermingen om de magneetschakelaar te beschermen.

- **Bescherming te hoge stroom:** er wordt een alarm gegeven als de stroom gedurende een periode van 5 minuten meer dan 600 A (1200 A) is.
- **Bewaking magneetschakelaarspanning:** er wordt een alarm gegeven als de spanning over de magneetschakelaar hoger is dan 0,5 V. Een hogere spanning duidt op een hoge weerstand en een hoge vermogensdissipatie, wat wijst op een defecte magneetschakelaar.
- **Elektrische/mechanische beveiliging:** er zijn 2 thermische schakelaars op de verdeelrail gemonteerd. De magneetschakelaar gaat open en er wordt een alarm gegeven als de temperatuur van de verdeelrails hoger is dan 130 °C.

Hoge BMS temperatuur

Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of de twee ingebouwde ventilatoren functioneren. Verlaag de omgevingstemperatuur.

Ongeldige instellingen

Instellingengegevens zijn beschadigd. Terugzetten naar fabrieksinstellingen.

7.4. BMS problemen

7.4.1. Het BMS schakelt de acculader regelmatig uit

Een gebalanceerde accu schakelt de acculader niet uit, zelfs niet als de accu volledig is geladen. Maar als het BMS de acculader vaak uitschakelt, is dit een indicatie van ongebalanceerde cellen.

In geval van matige of zeer ongebalanceerde cellen zal het BMS de acculader vaak uitschakelen. Dit is het mechanisme achter deze activiteit:

Zodra een cel 3,60 V bereikt, schakelt het BMS de acculader uit vanwege een hoge celspanning. Terwijl de acculader is uitgeschakeld, blijft het balanceringsproces van de cel doorgaan, waarbij energie van de hoogste cel naar aangrenzende cellen wordt verplaatst. De hoogste celspanning daalt en zodra deze onder de 3,6 V komt, wordt de acculader weer geactiveerd. Deze cyclus duurt meestal tussen de één en drie minuten. De spanning van de hoogste cel zal snel weer stijgen (dit kan in een kwestie van seconden zijn), waarna de acculader weer wordt uitgeschakeld, enzovoort. Dit duidt niet op een probleem met de accu of de cellen en zal plaatsvinden totdat alle cellen volledig zijn geladen en gebalanceerd. Dit proces kan enkele uren duren, afhankelijk van de mate van onbalans. Bij een ernstige mate van onbalans kan dit proces tot 12 uur duren. Het balanceren gaat tijdens dit proces door en het balanceren vindt zelfs plaats als de acculader is uitgeschakeld. Het voortdurend in- en uitschakelen van de acculader kan vreemd lijken, maar je kunt er zeker van zijn dat er geen probleem is. Het BMS beschermt de cellen alleen tegen te hoge spanning.

7.4.2. Het BMS geeft een alarm weer terwijl alle celspanningen binnen bereik liggen

Een mogelijke oorzaak is een losse of beschadigde BMS kabel of aansluiting. Controleer alle BMS kabels en aansluitingen.


Houd er ook rekening mee dat zodra er een alarm voor te lage spanning van een cel is geweest, de celspanning van alle cellen moet worden verhoogd tot 3,2 V voordat het BMS het te lage spanningsalarm hersteld.

Een manier om uit te sluiten of een fout afkomstig is van een defecte BMS of een defecte accu is door het BMS te controleren met behulp van de volgende BMS-testprocedure:

Meerdere accu's en BMS check:


- Overbrug een van de accu's door beide BMS kabels los te koppelen.
- Verbind de BMS kabels van de aangrenzende accu's met elkaar (of accu en BMS), waarbij de accu effectief wordt overbrugd.
- Controleer of het BMS het alarm heeft gewist.
- Als het alarm niet gewist is, herhaal dit voor de volgende accu.

- Het BMS is defect als het alarm nog steeds actief is nadat alle accu's zijn overbrugd.
- Als het BMS het alarm uitschakelt als er een bepaalde accu wordt overbrugd, dan is die accu defect.



7.4.3. Testen of het BMS functioneel is

Om te controleren of het BMS functioneel is moet een van de BMS kabels van de accu losgekoppeld worden. Controleer of het BMS naar de alarmmodus overschakelt.



7.4.4. Systeem in de UIT modus

Dit wordt aangegeven doordat het status LED lampje niet brandt en het Bluetooth LED lampje elke drie seconden knippert.

Het Lynx Smart BMS NG schakelt over naar de UIT modus zodra er een lage celspanning is waargenomen en er gedurende een periode van 5 minuten geen laadspanning gedetecteerd wordt. Bluetooth is nog steeds actief, maar andere niet essentiële interfaces zijn uitgeschakeld, inclusief de stroomvoorziening naar de Lynx Distributor(s).

Controleer de celspanningen van de aangesloten accu's en laad de accu's op als deze bijna leeg zijn. Zodra het Lynx Smart BMS NG een laadspanning waarneemt, zal deze automatisch opnieuw geactiveerd worden en de magneetschakelaar sluiten zodat de accu geladen kan worden.

7.4.5. De ATC/ATD ontbreekt.

Fout #36 (ATC/ATD fout) treedt op als de ontladstroom > 1,5 A terwijl ATD is uitgeschakeld of als laadstroom > 1 A terwijl ATC is uitgeschakeld.

Dit kan veroorzaakt worden door belastingen of acculaders die niet worden bestuurd door ATC/ATD.

Zorg ervoor dat alle belastingen en acculaders worden beheerd door ATC/ATD (indien niet beheerd door DVCC).

7.5. Problemen met de accumonitor

7.5.1. Onvolledige stroommeting

De minpunten van alle belastingen en laadbronnen in het systeem moeten worden aangesloten op de min-pool van de shunt, dat is de rechterkant van het BMS in een normale positie is.

Als de negatieve pool van een belasting of laadbron rechtstreeks is aangesloten op de negatieve pool van de accu of de "accu-negatieve" kant van de shunt, dan zal de stroom niet door de accumonitor vloeien. Er wordt daarom geen rekening mee gehouden en resulteert in een verkeerde waarde van de laadtoestand.

7.5.2. Onjuiste laadstatus

Onjuiste laadstatus vanwege een synchronisatieprobleem:

Het synchronisatieproces is automatisch en wordt uitgevoerd als de accu volledig is geladen. De accumonitor bepaalt dat de accu volledig is geladen als aan alle 3 "geladen" voorwaarden is voldaan. De "geladen" voorwaarden zijn:

- Geladen spanning (spanning)
- Staartstroom (% van accucapaciteit)
- Laad detectie tijd (minuten)

Praktijkvoorbeeld (standaard instellingen accumonitor en een 12,8 V 200 Ah lithium NG accu) voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat synchronisatie plaatsvindt:

- De accuspanning moet hoger zijn dan 14,0 V (28,0 V, 56,0 V)
- De laadstroom moet minder dan $0,04 \times$ de accucapaciteit (Ah) zijn. Voor een 200 Ah accu is dit $0,04 \times 200 = 8$ A
- Beide bovenstaande condities moeten 3 minuten stabiel zijn

Als de accu niet volledig geladen wordt of als de automatische synchronisatie niet wordt uitgevoerd, zal de laadstatus af gaan wijken en zal uiteindelijk niet de daadwerkelijke laadstatus van de accu weergegeven worden.

De laadtoestand kan ook handmatig gesynchroniseerd en ingesteld worden via de VictronConnect app.

7.5.3. Problemen met synchronisatie

Als de accubewaker niet automatisch synchroniseert, kan het mogelijk zijn dat de accu nooit een volledig geladen status bereikt. Laad de accu volledig op en kijk of de laadstatus uiteindelijk 100 % aangeeft.

Een andere mogelijkheid is dat de Laadspanning instelling moet worden verlaagd en/of de Staartstroom instelling moet worden verhoogd.

Het is ook mogelijk dat de accumonitor te vroeg een synchronisatie uitvoert. Dit kan gebeuren in PV systemen of systemen met fluctuerende laadstromen. Als dit het geval is, probeer dan de instellingen voor de laadspanning, de staartstroom en de laaddetectietijd iets te verlagen.

7.6. Problemen met VictronConnect

Bijwerken firmware onderbroken

Dit is te herstellen. Probeer de firmware opnieuw bij te werken.

7.7. GX Apparaat problemen

In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende problemen beschreven. Als dit hoofdstuk het probleem niet oplost, raadpleeg dan de handleiding van het GX apparaat.

Onjuist CAN bus profiel geselecteerd.

Controleer dat VE.Can is ingesteld om het juiste CAN bus profiel te gebruiken. Ga op uw GX apparaat naar Instellingen/Services/VE.Can poort en controleer of het is ingesteld op "VE.Can & Lynx Ion BMS (250 kbit/s)".

Zorg er ook voor dat het Lynx Smart BMS NG is verbonden met de VE.Can poort van uw GX apparaat en niet met de BMS Can poort (bijv. op een Cerbo GX).

Probleem met een RJ45 afsluiting of kabel

VE.Can apparaten met elkaar verbonden in "daisy chain" (doorgelust) en een [RJ45 afsluiting](#) moet gebruikt worden op het eerste en het laatste apparaat in de reeks.

Als VE.Can apparaten met elkaar verbonden worden, moeten altijd "certificeerde" [RJ45 UTP kabels](#) gebruikt worden. Maak deze kabels niet zelf. Veel communicatie en andere schijnbaar niet gerelateerde product problemen worden veroorzaakt door defecte zelfgemaakte kabels.

8. Technische specificaties

Voeding	Lynx Smart BMS NG 500 A	Lynx Smart BMS NG 1000 A
Voedingsspanning bereik	9 – 60 V DC	
Ondersteunde systeemspanningen	12, 24 of 48 V	
Omgekeerde polariteitsbescherming	Nee	
Hoofdveiligheidsmagneetschakelaar continu stroomsterkte	500 A continu	1000 A continu
Hoofdveiligheidsmagneetschakelaar piekstroomsterkte	600 A gedurende 5 minuten	1200 A gedurende 5 minuten
Stroomverbruik in UIT modus	0,3 mA voor alle systeemspanningen	
Stroomverbruik in de stand-by modus	Ongeveer 0,6 W (50 mA bij 12 V)	
Stroomverbruik in actieve modus	Ongeveer 2,6 W (217 mA bij 12 V) afhankelijk van de status van de relais	Ongeveer 4,2 W (350 mA bij 12 V) afhankelijk van de status van de relais
Minimale belastingsweerstand voor voorladen	10 Ω en hoger voor 12 V systemen 20 Ω en hoger voor 24 V systemen	
AUXuitgang maximale stroomsterkte	1,1 A continu, beschermd door een herstelbarebare zekering	
Maximale stroomsterkte ATC poort	0,5 A bij 60 V DC, beschermd door een herstelbare zekering	
Maximale stroomsterkte ATD poort	0,5 A bij 60 V DC, beschermd door een herstelbare zekering	
Maximale stroomsterkte programmeerbaar relais (SPDT)	2 A bij 60 V DC	

Aansluitingen	Lynx Smart BMS NG 500 A	Lynx Smart BMS NG 1000 A
Verdeelrail en aanhaalmoment	M10 (Aanhaalmoment: 33 Nm)	
VE.Can	RJ45 en RJ45 busafsluiter	
I/O	Verwijderbare 13 pin multi connector met schroefaansluitklemmen	
Accu BMS kabels	Mannelijke en vrouwelijke ronde 3 polige connector met M8 schroefring Er kunnen maximaal 50 accu's op het BMS worden aangesloten door ze in serie met elkaar te verbinden	
Lynx Distributor (tot 4 modules)	RJ10 (kabel meegeleverd met elke Lynx Distributor)	

Fysiek	Lynx Smart BMS NG 500 A	Lynx Smart BMS NG 1000 A
Materiaal behuizing	ABS	
Afmetingen behuizing (h x b x d)	190 x 180 x 80 mm	230 x 180 x 100 mm
Gewicht eenheid	1,9 kg	2,7 kg
Materiaal verdeelrail	Vertind koper	
Afmetingen verdeelrail(h x b)	8 x 30 mm	

Omgeving	Lynx Smart BMS NG 500 A	Lynx Smart BMS NG 1000 A
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C tot +60 °C	
Opslagtemperatuur bereik	-40 °C tot +60 °C	
Vochtigheid	Max. 95 % (niet condenserend)	
Beschermingsklasse	IP22	

Normen	Lynx Smart BMS NG 500 A	Lynx Smart BMS NG 1000 A
Veiligheid	EN-IEC 63000:2018	
EMC	EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012	

Normen	Lynx Smart BMS NG 500 A	Lynx Smart BMS NG 1000 A
QMS	NEN-EN-ISO 9001:2015	

9. Bijlage

9.1. LED indicaties, waarschuwing, alarm- en foutcodes

LED's


Het Lynx Smart BMS NG is uitgerust met twee LED's, de Bluetooth LED en de Status LED. Deze LED's geven de bedrijfsmodus en de foutmodus aan als er een fout waargenomen wordt.

Bluetooth LED	Omschrijving
Uit	Geen systeemvoeding of Bluetooth is uitgeschakeld in de VictronConnect app. Bluetooth kan in zowel VictronConnect als een GX apparaat uitgeschakeld worden, maar alleen ingeschakeld worden vanaf een GX apparaat.
Blauw aan	Een Bluetooth apparaat is verbonden met het Lynx Smart BMS NG
Blauw knipperend	Bluetooth is actief, maar er is geen apparaat verbonden
Blauw knipperend op intervallen van 3 seconden	Het Lynx Smart BMS staat in de UIT modus, maar is nog steeds bereikbaar via Bluetooth

Status LED	Omschrijving
Uit	Het Lynx Smart BMS NG staat in de UIT-modus
Oranje aan	Initialiseren of afsluiten
Oranje knipperend	Vertraagde uitschakeling door afkoeling van het voorlaadcircuit
Groen aan	In werking, de magneetschakelaar is gesloten
Groen knipperend	Voorladen
Groen knipperend op intervallen van 3 seconden	Het Lynx Smart BMS NG staat in de stand-by modus
Wisselend groen en rood	Systeem in bootloader modus (firmware bijwerken)
Rood knippert 1 keer elke 4 seconden	Waarschuwing, zie VictronConnect voor meer informatie
Rood knippert 2 keer elke 4 seconden	Accucommunicatie fout, controleer accu BMS kabels
Rood knippert 3 keer elke 4 seconden	Hoge/lage celspanning of hoge/lage temperatuur waargenomen.
Rood knippert 4 keer elke 4 seconden	Hoge BMS temperatuur waargenomen.
Rood knippert 5 keer elke 4 seconden	Voorlaad time-out
Rood knippert 6 keer elke 4 seconden	Voorlaad hoge stroom
Rood knippert 7 keer elke 4 seconden	Waarschijnlijk verkeerde systeemspanning
Rood knippert 8 keer elke 4 seconden	Magneetschakelaar stroom te hoog
Rood knippert 9 keer elke 4 seconden	Initialisatiefout
Rood knippert 10 keer elke 4 seconden	VeiligheidsMagneetschakelaar fout
Rood knippert 12 keer elke 4 seconden	Interne voedingsfout
Rood knippert 14 keer elke 4 seconden	Accuspanning niet toegestaan

Waarschuwing-, alarm- en foutcodes

- Waarschuws-, alarm- en foutcodes worden ook gerapporteerd via de VictronConnect app of een aangesloten GX apparaat en VRM.
- Een waarschuwing geeft aan dat er een probleem is. Als het niet wordt verholpen, zal het systeem uitgeschakeld worden. Een alarm geeft de reden voor het uitschakelen van het systeem aan.



Dit is een lijst met de alarm- en foutcodes. Raadpleeg het [hoofdstuk Problemen oplossen en ondersteuning](#) voor een uitleg van deze alarmen en wat er gedaan moet worden in geval van een van deze fouten of alarmen.

Waarschuwscodes

Waarschuwscode VictronConnect	Waarschuwscode GX apparaat	Omschrijving	Instructies / Opmerkingen
W-B01	Lage celspanning	Lage celspanning	Laad de accu op of verminder de belasting om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen.
W-B02	#105 of #106	Hoge stroom	Verminder de stroom om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen. Doe dit door de belasting te verminderen of door belastingen uit te schakelen.
W-B03	#101	Hoge BMS temperatuur	Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of de ventilatoren van het BMS functioneren. Als de ventilatoren draaien, verlaag dan de omgevingstemperatuur. Als de ventilatoren niet draaien, neem dan contact op met de Victron leverancier
W-B04	#112	Waarschuwing defecte magneetschakelaar	Verminder de stroom om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen. Doe dit door de belasting te verminderen of door belastingen uit te schakelen. Neem contact op met de Victron leverancier.
W-B06	-	Belasting zal losgekoppeld worden	De belastingen worden binnen 30 seconden uitgeschakeld als de storing niet is verholpen. Bijvoorbeeld lage accuspanning. Deze waarschuwing is altijd in combinatie met de reden waarom de belasting wordt losgekoppeld. De belastingen worden uitgeschakeld via het ATD contact en/of via het GX apparaat.
W-B07	-	Lage laadtoestand	Laad de accu op of verminder de belasting om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen.
W-D01	#221	Communicatie met Distributor A is uitgevallen	Controleer de kabel tussen het BMS en de Distributor.
W-D02	#222	Communicatie met Distributor B is uitgevallen	Controleer de kabel tussen het BMS en de Distributor.
W-D03	#223	Communicatie met Distributor C is uitgevallen	Controleer de kabel tussen het BMS en de Distributor.
W-D04	#224	Communicatie met Distributor D is uitgevallen	Controleer de kabel tussen het BMS en de Distributor.

Alarmcodes

Alarmcode VictronConnect	Alarmcode GX apparaat	Omschrijving	Instructies / Opmerkingen
A-B01	#103	Lage celspanning	Accu laden. Het systeem zal de belastingen weer inschakelen als de accu voldoende is geladen.
A-B02	#105 of #106	Hoge stroom	Verlaag de laadstroom of schakel sommige belastingen uit. Het systeem zal proberen om de acculaders of belastingen binnen 5 minuten opnieuw in te schakelen.
A-B06	-	Belasting losgekoppeld	De belastingen zijn uitgeschakeld via het ATD contact en/of het GX apparaat. Los dit alarm op door de accu op te laden. Als dit niet wordt opgelost, zal uiteindelijk de magneetschakelaar openen en het DC systeem worden losgekoppeld.
A-B07	-	Lage laadtoestand	Accu laden. Het systeem zal de belastingen weer inschakelen als de accu voldoende is geladen.

Foutcodes

Foutcode VictronConnect	Foutcode GX apparaat	Omschrijving	Instructies / Opmerkingen
E-B09	#09	Accuspanning niet toegestaan	De accuspanning is te hoog of te laag. Controleer de accuspanning en controleer de accu instellingen in de VictronConnect app. Deze fout treedt op als de accuspanning buiten alle bereiken voor systeemspanning ligt ($9\text{ V} > V_{\text{bat}} > 60\text{ V}$)
E-B11	#11	Hardwarefout	Neem contact op met de Victron leverancier.
E-B25	#25	Voorlaadfout	De belastingsweerstand is te laag om de belastingen voor te laden. Koppel enkele DC belastingen los of verminder deze.
E-B26	#26	Magneetschakelaar fout	Neem contact op met de Victron leverancier.
E-B34	#34	Verkeerde systeemspanning	Controleer in de VictronConnect app de instellingen met betrekking tot de accuspanning.
E-B35	#35	Voorlaad time-out	Het laadvermogen is te hoog voor voorladen. Koppel enkele DC belastingen los.
E-B36	#36	ATC/ATD storing	Controleer de ATC/ATD bedrading en zorg ervoor dat alle belastingen en acculaders worden beheerd door de ATC of ATD.
E-B119	#119	Instellingengegevens zijn verloren.	Instellingengegevens zijn beschadigd. Ga naar de instellingenpagina en stel de standaardwaarden opnieuw in.

Alarmcodes Lynx Distributor gerelateerd

Code VictronConnect	Code GX apparaat	Omschrijving	Instructies / opmerkingen
A-F01	#201	Zekering "Fuse_1" is doorgebrand	Zekering is doorgebrand. Vervang zekering.
A-F02	#202	Zekering "Fuse_2" is doorgebrand	
A-F03	#203	Zekering "Fuse_3" is doorgebrand	
A-F04	#204	Zekering "Fuse_4" is doorgebrand	
A-F05	#205	Zekering "Fuse_5" is doorgebrand	

Code VictronConnect	Code GX apparaat	Omschrijving	Instructies / opmerkingen
A-F06	#206	Zekering "Fuse_6" is doorgebrand	
A-F07	#207	Zekering "Fuse_7" is doorgebrand	
A-F08	#208	Zekering "Fuse_8" is doorgebrand	
A-F09	#209	Zekering "Fuse_9" is doorgebrand	
A-F10	#210	Zekering "Fuse_10" is doorgebrand	
A-F11	#211	Zekering "Fuse_11" is doorgebrand	
A-F12	#212	Zekering "Fuse_12" is doorgebrand	
A-F13	#213	Zekering "Fuse_13" is doorgebrand	
A-F14	#214	Zekering "Fuse_14" is doorgebrand	
A-F15	#215	Zekering "Fuse_15" is doorgebrand	
A-F16	#216	Zekering "Fuse_16" is doorgebrand	

9.2. Ondersteunde NMEA 2000 PGN's

Omschrijving	PGN
Productinformatie	126996
Gedetailleerde DC status	127506
DC-/accustatus	127508
Bankstatus wijzigen	127501
• Status 1: Magneetschakelaar	
• Status 2: Alarm	
• Status 3: Accuspanning laag	
• Status 4: Accuspanning hoog	
• Status 5: Status programmeerbaar relais	

Klasse en functie:

- N2K apparaatklasse: Elektrische opwekking
- Functie N2K apparaat: Accu

Raadpleeg voor meer informatie de [Integratiegids NMEA 2000 & MFD](#).

9.3. Lijst met instellingen accumonitor

Omschrijving	standaardwaarde	instelbaar	vast	automatisch
Accucapaciteit	---	Nee	Nee	Ja
Geladen spanning	14,0 V/28,0 V/56,0 V*	Ja	Nee	Nee
Staartstroom	4 %	Ja	Nee	Nee
Nulstroomkalibratie	---	Nee	Nee	Ja (bij het opstarten)
Peukert exponent	1.05	Nee	Ja	Nee

Omschrijving	standaardwaarde	instelbaar	vast	automatisch
Laadefficiëntiefactor	99 %	Nee	Ja	Nee
Stroomdrempel	0,05 A	Nee	Ja	Nee
Waarschuwniveau Lage laadtoestand	15 %	Ja	Nee	Nee
Ontladingslimiet	10 %	Ja	Nee	Nee
Delta T	1	Nee	Ja	Nee
Einde laadtoestand cyclus	90 %	Nee	Ja	Nee
Laadtoestand cyclus	65 %	Nee	Ja	Nee
Laadtoestand volledige ontlading	5 %	Nee	Ja	Nee

* voor een systeem met 12 V/24 V/48 V

9.4. Multiconnector aansluitingen en overzicht

Pen	Naam	Type	Functie
1	AUX spanning uitgang +	Systeemspanning positief	De positieve aansluiting om hulpapparatuur, zoals een GX apparaat, van stroom te voorzien.
2	AUX spanning uitgang -	Systeemspanning negatief	De negatieve (aarde) aansluiting om hulpapparatuur, zoals een GX apparaat, van stroom te voorzien.
3 4	Toestaan te laden	Potentiaalvrij contact	Schakel de acculaders in of uit via een bedraad signaal. Pin 3 kan worden gebruikt als signaalingang voor pin 4 en bedraad, bijv. van AUX + of AUX -. Zie systeemvoorbeelden voor de juiste bedrading. Als laden is toegestaan, dan zijn de contacten gesloten en als laden niet is toegestaan, dan zijn de contacten open.
5 6	Toestaan te ontladen	Potentiaalvrij contact	Schakel de belastingen in of uit via een bedraad signaal. Pin 5 kan worden gebruikt als signaalingang voor pin 6 en bedraad, bijv. van AUX + of AUX -. Zie systeemvoorbeelden voor de juiste bedrading. Als ontladen is toegestaan, dan zijn de contacten gesloten en als laden niet is toegestaan, dan zijn de contacten open.
7	Programmeerbaar relais NC	Potentiaalvrij contact	Het programmeerbare relais wordt gebruikt om een dynamo aan te sturen of als alarmrelais. Raadpleeg voor details hoofdstuk Aansluiten van programmeerbaar relais
8	Programmeerbare relais COM	Potentiaalvrij contact	
9	Programmeerbare relais NO	Potentiaalvrij contact	
10	Remote aan / uit H	Pull-up weerstand	Om het Lynx Smart BMS remote aan of uit te zetten. Voor de volledige functionaliteit raadpleeg hoofdstuk Aansluiten van de remote aan/uit .
11	Remote aan / uit L	Pull-down weerstand	
12		Sensor	Nog niet ondersteund, toekomstig gebruik
13		Sensor	Nog niet ondersteund, toekomstig gebruik

9.5. Lynx Smart BMS NG gerelateerde menustructuur van het GX apparaat

Dit is een overzicht van de Lynx Smart BMS NG gerelateerde menustructuur van het GX apparaat.

Menu item	Standaardwaarde / apparaat	Beschrijving en/of mogelijke waarden
Lynx Smart BMS NG	Toont de belangrijkste accuparameters in één oogopslag	
Schakelaar	Aan	Soft schakelaar om handmatig het Lynx Smart BMS NG naar de stand by of Aan modus over te schakelen
Status	In werking	Mogelijke statussen: Initialiseren, voorladen, in werking, uitschakelen, stand-by

Menu item	Standaardwaarde / apparaat	Beschrijving en/of mogelijke waarden
Fout	#0 - Geen fout	Foutstatus
Foutmelding accubank	Geen	
Accu	Spanning, stroom, vermogen	Toont de actuele gegevens van de accumonitor
Laadstatus	%	Laadtoestand in procenten
Accutemperatuur	°C	De huidige accutemperatuur
Verbruikte ampère uur	Ah	Geeft de verbruikte Ah weer sinds de accu voor het laatst volledig is geladen
Resterende tijd	Dagen / uren	Geeft de geschatte tijd weer, gebaseerd op de actuele belasting en de ontladingslimiet
Details	Biedt informatie op celniveau	
Laagste celspanning	V	De huidige laagste celspanning
Hoogste celspanning	V	De huidige hoogste celspanning
Minimale celtemperatuur	°C	De huidige laagste celtemperatuur
Maximale celtemperatuur	°C	De huidige hoogste celtemperatuur
Alarmmeldingen	Overzicht van de alarmstatus	
Hoge interne temperatuur	Ok	
Lage celspanning	Ok	
Lage laadtoestand	Ok	
Lage celspanning	Ok	
Alarmmeldingen moduleniveau	Overzicht van alarmmeldingen moduleniveau	
Historie	De geschiedenisgegevens sinds de laatste reset	
Diepste ontlading	Ah	De diepste ontlading sinds de laatste reset van de geschiedenis
Totale laadcycli	0	Aantal laadcycli sinds de laatste reset van de geschiedenis
Aantal volledige ontladingen	0	Er wordt rekening gehouden met een volledige ontlading nadat de laadtoestand onder de 5% is gedaald
Cumulatieve Ah verbruik	Ah	Cumulatieve Ah getrokken sinds de laatste reset van de geschiedenis
Minimale spanning	V	Minimale spanning sinds de laatste reset van de geschiedenis
Maximale spanning	V	Maximale spanning sinds de laatste reset van de geschiedenis
Minimale celspanning	V	Minimale celspanning sinds de laatste reset van de geschiedenis
Maximale celspanning	V	Maximale celspanning sinds de laatste reset van de geschiedenis
Tijd sinds de laatste keer dat de accu volledig geladen was	Dagen / uren	
Aantal synchronisaties	0	Cumulatief aantal synchronisaties accumonitor
Minimale temperatuur	°C	Minimale accutemperatuur sinds de laatste reset van de geschiedenis
Ontladen energie	kWh	Cumulatieve hoeveelheid ontladen energie sinds de laatste reset van de geschiedenis
Geladen energie	kWh	Cumulatieve hoeveelheid geladen energie sinds de laatste reset van de geschiedenis

Menu item	Standaardwaarde / apparaat	Beschrijving en/of mogelijke waarden
Wis historie	Druk om te wissen	Wist alle geschiedenisgegevens
Instellingen		Algemene instellingen
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Druk om terug te zetten naar fabrieksinstellingen
Bluetooth ingeschakeld	Ja	Bluetooth aan/uit toggelen
Accubank		
Nominale spanning	V	Nominale accubankspanning
Capaciteit	Ah	Nominale accubankcapaciteit
Diagnostiek		
Diagnostiek		Toont laatste (bekende) fouten
Zekeringen		
Distributor [A..H]	Ok	Mogelijke statussen: Ok,zekering doorgebrand
Zekeringen 1..4	Ok	Mogelijke statussen: Ok, niet gebruikt, doorgebrand
IO		
Systeemschakelaar	Ingeschakeld	Status van de systeemschakelaar
Toestaan te laden	Ja	Status van het ATC signaal
Toestaan te ontladen	Ja	Status van het ATD signaal
Systeem		
Capaciteit	Ah	Totale accucapaciteit
Accu's	1	Aantal accu's
Parallel	1	Aantal accu's die parallel geplaatst zijn
Reeks	1	Aantal accu's die in serie geplaatst zijn
Min./max. celspanning	V	De huidige laagste en hoogste celspanning
Min./max. celtemperatuur	°C	De huidige laagste en hoogste celtemperatuur
Balancerstatus	Gebalanceerd	De status van de balancer
Apparaat	Apparaatgerelateerde parameters en aangepaste naam instelling	
Parameters		
Laadspanningslimiet (CVL)	V	Toont het spanningsdoel dat naar DVCC compatibele acculaders wordt gestuurd (voor een 12 V accu: 13,50 V of 14,20 V)
Laadstroomlimieten (CCL)	A	Maximaal toegestane laadstroomlimiet verzonden naar DVCC compatibele acculaders
Ontlaadstroomlimiet (DCL)	A	Maximaal toegestane ontlaadstroomlimiet

9.6. Omgekeerde vermogensverdeling



WAARSCHUWING: ELEKTROSHOCK- EN BRANDGEVAAR

Alle spanningsbronnen uitschakelen en verwijderen vóór het openen van de behuizing of het uitvoeren van onderhoudshandelingen. Gebruik een voltmeter om ervoor te zorgen dat er geen restspanning is van interne condensatoren, accu's of gelijkaardig. Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot brandwonden of brand.

9.6.1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe de Lynx Smart BMS en Lynx Smart BMS NG in te stellen voor omgekeerde vermogensverdeling.

Standaard loopt het vermogen van links naar rechts: DC vermogensbronnen worden aangesloten aan de linkerkant en DC belastingen aan de rechterkant. Deze handleiding is bedoeld voor gevallen waarbij deze regeling moet worden omgekeerd. Het is van toepassing op alle modellen en hardwareherzieningen van de Lynx Smart BMS.

9.6.2. Modellen en varianten


Er zijn momenteel twee modellen en twee varianten van de Lynx Smart BMS.

De modellen verschillen op stroomsterkte:

- 500 A versie met één vermogensschakelaar
- 1000 A versie met twee vermogensschakelaars

De varianten worden onderscheiden door behuizingsmarkering:

- NG (Nieuwe Generatie)
- Niet NG (origineel ontwerp)



9.6.3. Technische achtergrond

De primaire functie van de Lynx Smart BMS is om systeem- en accuspanningen te bewaken, evenals de stroom die door het apparaat gaat, daarbij de accu beschermend tegen onderladen en overladen.

Vóór het sluiten van de hoofd vermogensschakelaar voert de BMS een kortsluitingscontrole uit op de belastingszijde door het voorladen van aangesloten belastingen. Het bewaakt ook de stroom via de stroomrailshunt om situaties van overstroom te vermijden die kabels of de accu kunnen beschadigen.

Het omkeren van de vermogensdistributie vereist specifieke instellingswijzigingen, aangezien de aansluitingen van de belasting en de bron en de stroom door de shunt - worden omgekeerd. De stroomshunt is een laagohmige weerstand die nauwkeurig in de fabriek is gekalibreerd. Gebruikersaanpassingen aan de shunt zijn niet toegestaan daar zelfs de minste wijzigingen contactweerstand kunnen opwekken en de kalibratie ongeldig maken.

Om de omgekeerde stroom te compenseren, is een specifieke software instelling beschikbaar. Dit moet via Bluetooth ingesteld worden met gebruik van de VictronConnect app, beschikbaar op de Victron Energy website.



Zonder deze aanpassingen werkt de Lynx Smart BMS niet zoals bedoeld.

9.6.4. Procedure van bedradingsaanpassing

Deze procedure omvat het verplaatsen van de spanningsdetectiedraden aan weerszijden van de vermogensschakelaar:

Betrokken spanningsdetectiedraden:

- Rode draad = bronspanning
- Witte draad = belastingsspanning

Stappen

1. Toegang tot de bedradingszone
 - Verwijder de ventilatorbeugel uit de houder en leg het opzij
 - Ontkoppel de ventilatorkabels niet; de schakelaar heeft beperkte corresponderende cycli.
2. Wissel de draden
 - Verplaats de witte draad naar de linkerkant

- Verplaats de rode draad naar de rechterkant

Gebruik een 2,5 mm inbussleutel om de schroeven los te draaien, leg de draden terug en draai ze opnieuw vast.

3. Maak de bedrading stevig vast


- Zorg ervoor dat schroeven goed passend zijn, maar draai niet te vast aan.
- Begeleid de draden netjes langs de onderste hoek van de vermogensschakelaarRoute the wires neatly along the bottom corner of the power contactor om te voorkomen dat de ventilatorbeugel wordt geblokkeerd.
- Monteer de ventilatorbeugel opnieuw.

4. Controleer speling


- Zorg ervoor dat de nu gekruiste draden de interne lichtbuizen niet blokkeren.

5. Sluit het apparaat

- Plaats het behuizingsdeksel terug en draai alle schroeven aan voordat u het vermogen inschakelt.



Bron en laadspanningsrichting



Verwisselde draden voor omgekeerde vermogensverdeling


9.6.5. Instellen van de omgekeerde stroominstelling

Volg deze stappen na het voltooien van de wissel van de spanningsdraad:

1. Open de VictronConnect app
2. Selecteer uw Lynx Smart BMS uit de apparatenlijst
3. Tik op het tandwielpictogram in de rechter bovenhoek
4. Selecteer stroom meetrichting
5. Stel het in op omgekeerd



Zonder zowel de bedrading als de software aanpassingen toe te passen, werkt de Lynx Smart BMS niet zoals bedoeld.



Omgekeerde stroominstelling in VictronConnect


9.6.6. Definitieve controle

Alvorens de installatie zonder toezicht te laten:


- Schakel het apparaat in en test en verifieer de functionaliteit van het apparaat goed
- Bevestig correcte werking
- Zorg ervoor dat alle beschermende functies actief zijn

Als u niet zeker bent hoe u de procedure moet uitvoeren, neem dan contact op met de plaatselijke Victron leverancier voor hulp.

9.7. Afmetingen behuizing



Afmetingen behuizing Lynx Smart BMS NG 500 A (M10) model



Afmetingen behuizing Lynx Smart BMS NG 1000 A (M10) model